Str. Calea Bucuresti

Str. Calea Bucuresti

LEA 0,4 kV din PTA 563

LEA 0,4 kV din PTA 563

LES 20 kV proiectata
A2XS(F)2Y 3x1x70 mmp

PTAB proiectat
20/0,4kV-250kVA
(MASURA PE MT)

Camin monolit pentru grup de pompare (propus)
Subsol
S=3.5mx5.5m=19.25mp

LEA 110 kV
DUBLU CIRCUIT

GOSPODARIE APA
BORDEI

C1 - Existent
Cladire acces - Parter si Rezervor
2x5000mc - Subsol

Bazin apa

St. 1
SC 15014 proiectat
STEPNo 24kV proiectat

St. 56
metalic

St. 56A
SC 15015

St. 57
SE 9

LEA 20 kV
Ghercesti - FNC Banu Maracine

PTA 563

SC 10005

SC 10002

SC 10005

Aleea 1 Plaiul Vulcanesti

Str. Drumul Apelor

JUDETUL DOLJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
NR. 1
Anexa la autorizatia de construire
nr. 88 din 20 25

LEGENDA:

- Limita drum public
- Limita proprietate Gospodarie de apa (obiectul prezentei documentatii)
- Limita proprietate terti
- Linie Electrica Aeriana tip LEA 20 kV existenta, OL-Al 3x50/8, in proprietatea SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA
- Culoar de siguranta si protectie LEA 20 kV, L = 24 m
- Linie Electrica Aeriana tip LEA 110 kV existenta, in proprietatea SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA
- Linie Electrica Aeriana tip LEA 0,4 kV existenta, conductor clasic, in proprietatea SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA
- Stalp special din metal existent tip LEA 110/LEA 20 kV, in proprietatea SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA
- Stalp special din beton existent tip LEA 20/LEA 0,4 kV, in proprietatea SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA
- Stalp de sustinere din beton existent tip LEA 0,4 kV, in proprietatea SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA
- Stalp special din beton tip LEA 20 kV (nu face obiectul prezentei documentatii), in proprietatea SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA
- Racord electric aerian tip LEA 20 kV proiectata, OL-Al 3x50/8, in proprietatea Utilizatorului
- Stalp special din beton proiectat tip LEA 20 kV, in proprietatea Utilizatorului
- Linie Electrica Subterana tip LES 20 kV proiectata, cablu A2XS(F)2Y 3x1x70 mmp, in proprietatea Utilizatorului
- Post de transformare tip PTAB 20/0,4 kV - 250 kVA proiectat (masura pe medie tensiune) in proprietatea Utilizatorului
- Priza de pamant proiectata tip < 4 ohmi

SE VA CONSULTA IMPREUNA CU PLANUL DE SITUATIE EXISTENTA
SISTEM DE PROIECTIE: STEREOGRAFIC 1970

PS

t nr.
55/2025

PTE

nsa nr.
E-03