

- LES 1 KV ACYAbY 0.6/1KV 4x185 mmp proiectat L=77ml
inlocuire Acyy 4x25mmp
- Stalp Existent de Retea
- Firida E2-6 DO326195 existenta
- Borna marcaj cablu LES proiectata
- Teava protectie 110 PVC trafic greu proiectata L=30ml
- Firida E2-6 Proiectata
- Cablu LES existent
- Firide existente

10.4 KV PTA 668 DRUMUL APELOR-CIRCUITUL 1 FG E2-6 DJ078552-FG E2-6 DO326195



Firida E2-6 DO326195
existenta

LES 1 KV ACYAbY 0.6/1KV 4x185 mmp proiectat L=77ml
inlocuire Acyy 4x25mmp

Teava PVC KG
protectie L=12ml

Teava PVC KG
protectie L=18ml

FDCS DO316160 existent

E2-6 Proiectata

Alexandru
Arjoca



VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT Nr/Data	
		AMPER S.R.L. Com. Simnicu de Sus, sat Romanesti, str. Craiovei, nr. 145, tel: 0755 140 135, ampercraiova@gmail.com.		Beneficiar:	Proiect nr.
				DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.	IR13/2026
SEF PROIECT	NUME	SEMNATURA	Scara:	Denumire Lucrare:	Faza
PROIECTAT	Mircea ANDREI			"Intarirea retelei JT in vederea recordarii utilizatorului Roberto Alexandru Arjoca, Loc Consum Permanent Cladire 0051934078 conform ATR nr. 00110025875705 04.2023, Craiova, str. Piața Vulcanesti, nr. 39E fosta Comuna Carcea, Str. Carcea, nr. 110/P2-6, Jud. Dolj"	A.C.
DESENAT	Anca TAIFER		Data: 2026	Plan de Situatia Proiectata	Plansa nr.
	Andrei IONILA				03

297x210

Sistemul de proiectie: Stereografica 1970
Sistemul de cote: Marea Neagra 1975

LEGENDA

- Margine drum
- Limita proprietate
- Imobil inregistrat in Cartea Funciara
- Curba de nivel principala
- Curba de nivel secundara
- Camin de vizitare canalizare
- Stalp de iluminat
- Contor gaze
- Contor electric

Plan de situatie necesar intocmirii documentatiei de autorizare a lucrarilor de construire
„Intarirea retea JT in vederea racordarii utilizatorului Roberto Alexandru Arjoaca conform ATR nr. 001100258757/05.04.2023,
Craiova, Str. Plaiul Vulcanesti, Nr. 39E fosta Comuna Carcea, Str. Carcea, Nr. 10/P2-6, Jud. Dolj”
UAT Craiova, Loc. Craiova, Str. Plaiul Vulcanesti, Nr. 39E, T 10, P 2/6, jud. Dolj
Scara 1:250

