

Legenda:



- Canal Apa



- stalp electric iluminat



- FG Existent

- Linie electrica 0,4 kv subterana pr. L=160m

123 - Borne marcaj traseu cablu pr.

- Tub protectie PVC tip G pr.

COORDONATE STEREO 70

PUNCT	Y(E)	X(N)
Borna Nr. 1 pr.	407534.9004	313071.2084
Borna Nr. 2 pr.	407477.2272	313078.8671
Borna Nr. 3 pr.	407418.9784	313086.1654

LES ACYY 4x185mm² pr. L=160m

Borna marcaj traseu cablu

Tub Protectie PVC tip G

Cale Acces

2

LES ACYY 4x185mm² pr.

Borna marcaj traseu cablu

Tub Protectie PVC tip G

Borna marcaj traseu cablu

FG. existent

6

PTCZ 279

STIINTEI



VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / NR. / DATA
VERIFICATOR/EXPERT				
S.C. ALM POWER GROUP S.R.L. ATESTAT ANRE NR. 18410/13.07.2022				Beneficiar: S.C. Mira Construct S.R.L.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1:500	Titlu lucrare: "Instalatie de utilizare pentru SC Mira Construct SRL realizata prin inlocuirea cablului existent cu cablu ACYY 4x185 mmp pe lungimea de 160m".
SEF PROIECT	Ing. Vieru Adrian	Vieru		
PROIECTANT	Ing. Maria Alin	Maria Alin	Data 2025	Titlu plansa: Plan de situatie proiectata
DESENAT	Ing. Maria Alin	Maria Alin		
				Proiect nr. 36/2024
				FAZA AC
				Plansa nr. 4