


Conducta distributie P.R. ingropat
PE100 SDR11 Dn90mm - existenta

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE
scara 1:200



Coordonate pct. de contur	
X (m)	Y (m)
11 318081.346	405634.609
12 318081.318	405634.683
13 318061.472	405631.831
14 318061.788	405631.682
15 318081.384	405634.534
16 318081.346	405634.609

LEGENDA:

- Gr Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- g Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
- Limita incinta imobil: Craiova, Aleea 2 Cocorului, nr. 17, jud. Dolj
- Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

NOTA:

- Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
- Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de reducere a presiunii, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 - Proba de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 1 ora.
- Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNAȚURA	CERINȚA	Lungime racord: 7,00m
S.C. KOFALM S.R.L. CRAIOVA				REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA
CUI RO30670681 ; J16/1498/2012 Autorizatie PDSB nr. 23462 / 28.05.2029 str. Imparatul Traian, nr. 166 Tel/Fax: 0733051059 E-mail: office@kofalm.ro				Beneficiar: ENGIE ROMANIA S.A. pentru BOJIN MARIUS-CRISTIAN
				Amplasament: Craiova, Aleea 2 Cocorului, nr. 17, jud. Dolj
				Titlu proiect: RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE MASURARE PR/PJ
				Titlu planșă: PLAN DE SITUATIE -
				Proiect nr. 81
				Faza: D.T.A.C.
				Planșă nr. G1



EXECUTANT: S.C. KOFALM S.R.L.
Inst. aut.: Ing. FURNEA MIRELA RODICA
Autoriz. nr.: 505230099/2028 Tip EGD