


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
Lotul 1
(Intravilan)
Scara 1:500

Suprafata masurata (mp) 205
Mun. Craiova, str. Drumul Ungurenilor,
nr. 21, (fost T21, P17)
UAT CRAIOVA



A: Date referitoare la teren

Nr. parcela	Categoria de folosinta	Suprafata mp	Valoarea de impozitare (lei)	Mentiiuni
1/1	A	205		Imprejmuit cu gard din plasa de sirma si limita conventionala.
Total		205		

Carosabil (pietris)
latime 6,5m
Conducta distributie P.R. existenta
material PE100 SDR11 Dn63mm -
montata ingropat pe drumul de acces
din Drumul Ungurenilor, in carosabil
(pietris)

Nr. Cad. 8807


NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
- Proba de rezistentă la presiune de 9 bar, timp de 1 oră.
- Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{\text{scurs}} = 0,0021 \text{ m}^3$).
3. Se montează răsufletori in dreptul imbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta nomala.

LEGENDA:

- GRP Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Limita incinta imobil loc. Craiova, Drumul Ungurenilor, nr. 21G, jud. Dolj
- Imobil pentru care se executa racordul de gaze naturale



INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiectie "Stereografic 1970"
Parcela (1:1A)

Nr. Pct.	Coordonate pct. de comut.	Coordonate punct de comut.
	E [m]	N [m]
4	407097.651	314514.569
5	407113.241	314516.618
13	407114.801	314503.678
15	407099.221	314501.629

S(1/1A)=205mp, P=57,51m

Suprafata totala masurata= 205 mp

Suprafata din act=205 mp

Se confirma suprafata din masuratori si
Introducerea imobilului in baza de date

Data
Ianuarie 2014



Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL
Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manuel-Cristian
Autorizatie nr.: 509203212/2020 tip EGD

OLTEANU MANUEL CRISTIAN
Instalator autorizat ANRE
GAZE NATURALE TIP EGD
Leg. nr.: 509203212/20.12.2020

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Pr. nr.
455/2024

Faza:
D1 A.C.

Pl. Nr.
G_02

Rv. 00