


DETALII DE MONTAJ RASUFLATOARE




Rasuflatoare cu capac GN

LEGENDA

- 1- conducta gaze naturale
- 2- calota tabla (510 - 900) x 500 x 4
- 3- tija teava Ø 60 x 4 mm
- 4- cutie din fonta
- 5- capac din fonta pentru carosabil
- 6- opritor
- 7- strat pietris (7 - 7,1mm)
- 8- strat nisip gros. (50 - 100) mm
- 9- beton

DETALII MONTARE CONDUCTA PE IN SANT



LEGENDA:

1. Racord gaze naturale presiune medie proiectat din PE100-SDR11 cu $D_{ext} = 32$ mm;
2. Fir trasor din cupru izolat cu $S = 1,5$ mm²;
3. Banda avertizoare de culoare galbena cu latimea de 15 cm, cu inscriptia "Gaze Naturale - Pericol de explozie";
4. Nisip sortat granulat 0,3-0,8mm compactat manual;
5. Umplutura cu material rezidual din sapatura, in straturi de 20-30cm, compactate manual.

UDROIU DUMITRU-VALENTIN
AUTORIZAȚIE PGD
211180052/19.11.2018

NĂSTASIE GABRIELA
ROMÂNIA
A.N.R.E.

V201200221

OLTEANU MANUEL CRISTIAN
Instalator autorizat ANRE
GAZE NATURALE TIP EGD
Leg. nr.: 509203212/20.12.2020

OTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"		Referat/Expertiza - Nr.	/ Data
Verificator/Expert	Nume:	Expertiza - Nr.	/ Data
Verificator	Semnatura:	Referat - Nr.	/ Data
Verificator		Referat - Nr.	/ Data
Proiectant de specialitate		Beneficiar:	Pr. nr.
S.C. CMV QUALITY INSTAL SRL		ENGIE ROMÂNIA S.A. pentru GUSETELU AUREL-DUMITRU	180/2022
RO 28881636 / J16/1325/2011 / cmvqualityinstal@gmail.com		Amplasament:	Faza:
bd. Stirbei Voda nr. 69, Craiova, Dolj		loc. Craiova, str. Ionel Teodoreanu, nr. 2F, jud. Dolj	D.T.A.C.
Autorizație ANRE tip PDSB nr. 19995/17.02.2021		Titlu proiect:	PI. Nr.
Inst. aut. ANRE: ing. UdROIU Dumitru-Valentin		RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE SI POST REGLARE PM/PJ	G_04
Autorizație nr.: 211180052/2018 tip PGD		Titlu planșă:	Rv. 00
Specificatie		Scara:	
Def proiect		% @A3	
Proiectat		Data:	
Desenat		11.2022	