

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI:
"C" - CONSTRUCTII DE IMPORTANTA NORMALA.

Tub protectie PE 100SDR 26 Dn 250mm
L = 2,0 m

Nota:

Probele de presiune se fac in regim de MEDIE
presiune, astfel:

1. proba de rezistenta - la presiune de 9 bar timp de 1 ora;
2. proba de etanseitate - la presiune de 6 bar timp de 24 ore.

1. Conducta distributie gaze naturale propusa, presiune medie
PE100, SDR11, Dn125mm, L=70m
2. Conducta distributie gaze naturale existenta, presiune medie, OL 8 toli
3. P C Punct de cuplare
4. C T Cap trminal
5. Racord proiectat din PE 100 SDR 11, Dn 90 mm, L=4 m



CĂPĂȚĂNĂ GABRIEL
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE

TIP: ECD
LEGITIMAȚIE NR. 509201094
PERIOADA DE VALABILITATE
18.11.2020 - 17.11.2025

BENEFICIAR:	Proiect
SC ENGIE ROMANIA SA ,BUCURESTI ; PFA PIRJOL SIMONA MIHAELA str.CONSTAN BRANCOVEANU ,NR.98, Bl. CI	PD
Titlu proiect:	Faza:
Extindere conducta distributie si Racord gaze CRAIOVA ,str. JUD. DOLJ	P.T.
PLAN DE SITUATIE	Plansa nr. G2