

NOTĂ:

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră;
3. Se montează răsuflători în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

Categoria de importanța a lucrărilor este „C” - importanța nominală.

LEGENDA:

— GRP — Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
— g — Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
— • — • — Limita incinta imobil loc. Craiova, str. Fulger, nr. 91E, jud. Dolj
▨ Imobil pentru care se executa racordul de gaze naturale

sonalul operatorului licențiat.

JUDEȚUL DOLO
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCIMBARE
NR. 1 construire
Anexa la autorizația de destinație
Nr. 916 din 20.06
Arhitect Sol. [Signature]

Carosabil (pietris)
lățime 7,0m

Racord gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 7,0m

PRM proiectat
Regulator de presiune gaze nat.
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h

VERIFICAT
NASTASIE GABRIELA
ROMANIA
A.N.R.E.
V201200221
A.B. V.G.D.
C.D.E.F.G.
VERIFICATOR PROIECTE

ING. STERIE DĂNUȚ
INSTALATOR AUTORIZAT CALE NATURALE
TIP: PGD
LEGITIMATIE NR: 205230108

LEGITIMATIE NR. 205230108

Ing. F. Cristiana
Ing. Victoriano Alin
Autentificare nr. 505220565/2022 tip EGD
INSTALATI AUTOTERM GAZE NATURALE
Tip: EGD
Legitimatie nr. 505220565

Legitimație nr. 505220565

Perioada de valabilitate: 13.05.2022-12.05.2027

Pr. nr.	84/2026
---------	---------

Faza:	D.T.A.C.
-------	----------

Pl. Nr.	G_02
---------	------

Rv. 00