

Carosabil(balast)5m
Pământ 1.5m

5.5m

12.40m

12.45m

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Ax. Str. Fulger

P.R.M. pr. L=5.0

Brans. gaze nat. P.R. protectat PE100 SDR11 Dn12mm L=6.5m

PE100 SDR11 Dn90mm

Nr. 91A

Județul Ploiești
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
VIZAT ȘPRE NESCIMBARE
Anexa la autorizația de construire
Nr. 103 din 20.03.2011
Arhitect

— G_R — Conducta distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
— S — Brașament gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
— — Post de reglare-măsurare proiectat, montat în înălțime la limita de proprietate
— V — V — Limita incintă imobil: Craiova, Str. Fulger, Nr. 91A, Jud. Dolj
— — Imobil la care se execută instalația de gaze naturale

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile necesare pentru respectarea "NTPEE-2018"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-013 pentru regimul de medii presiune, astfel:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
3. Se montează raselatoarele în dreptul îmbinărilor sudate și în capatul tuburilor de protecție.

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNĂTURA	CEȘTINȚĂ	REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA

SC DDTMACERVO