




A. Date referitoare la teren			
Nr. parcelă	Categoria de folosință	Suprafață (mp)	Mențiuni
1	Dr	120	Teren împrejmuit între pct. 20-7-8-10 și limita convențională.
Total			
B. Date referitoare la construcții			
Cod construcție	Destinație	Suprafață construită la sol (mp)	Mențiuni
Total			
Suprafața totală măsurată a imobilului = 120 mp Suprafața din sol = 120 mp			

Semnatura: [Signature]
 Data: 17.05.2019
 Loc: Craiova
 [Stamp: CERTIFICAT DE AUTORIZARE...]
 [Stamp: ROMANIA...]
 [Stamp: CONSTANȚESCU PETRE ADRIAN...]
 [Stamp: ROMANIA...]
 [Stamp: A.V.G.D.E.F. A.B.C.I.E.F. VERIFICATOR PROIECTE...]
 Nr. 140904131

JUDEȚUL DOLJ
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 VIZAT SPRE NESCHIMBARE
 NR. 3
 Anexa la proiectul de
 Nr. 912
 Arhitect: [Signature]

TUDORACHE LUCIAN NICOLAE
 INSTALATOR AUTORIZAT
 GAZE NATURALE
 TIP PGD
 Legitimatie nr. 212160376

FIRMĂ MIRELA RODICA
 Nr. 224000010000
 Pentru: TUDORACHE LUCIAN NICOLAE
 TIP PGD
 Legitimatie nr. 212160376
 Data: 18.05.2024
 Legitimatie nr. 212160376
 Data: 18.05.2024

NOTA: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care să asigure respectarea NTPEE - 2018

LEGENDA:
 - Conductă distribuție gaze naturale PM existentă, montată îngropat
 - Conductă distribuție gaze naturale PM proiectată, montată îngropat
 - Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
 - Punct de reglare-măsurare proiectat, amplasat în funcție de proprietate
 - Limita terenului imobil
 - Imobil la care se execută instalarea de gaze naturale

NOTĂ:
 1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care să asigure respectarea NTPEE - 2018
 2. Se vor respecta probele de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE - 2018 pentru regimul de reducere
 3. Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră
 4. Proba de etanșare la presiune de 6 bar, timp de 2 ore
 5. Se vor respecta măsurile de protecție în timpul execuției

CONSTANȚESCU PETRE ADRIAN
 ROMANIA
 Nr. 140904131
 A.V.G.D.E.F. A.B.C.I.E.F. VERIFICATOR PROIECTE

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚĂ
S.C. KOFALM S.R.L. CRAIOVA			
CUI RO30670681 ; J16/1498/2012 Autorizație PDSB nr. 18879 / 28.05.2024 str. Împăratul Traian, nr. 166 Tel/Fax: 0771.273.349 E-mail: office@kofalm.ro			
REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA			
Beneficiar:		DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L. pentru MINOIU MITICA	
Amplasament:		Craiova, str. T77,P14 jud. Dolj	
Titlu proiect:		EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE DIN PE	
Titlu planșă:		PLAN DE SITUAȚIE - PROPUNERE EXTINDERE CONDUCTA GAZE -	
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNĂTURA	Scara:
SEF PROIECT	Ing. Tudorache Lucian	[Signature]	1:500
PROIECTAT	Ing. Tudorache Lucian	[Signature]	Data: 2025
Faza:		D.T.A.C.	
Planșa nr.		G I	