


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:500

Nr. cadastru
224620

Suprafata mas (mp)
356

Adresa imobilului
Mun. Craiova str. Cornu ul nr. 24A
(fost T75,P7)
Jud. Dolj - teren intravilan
IAI CRAIOVA



A. Date referitoare la teren

Nr.	Categorie de folosinta	Suprafata (mp)	Observatii
1	A	356	Teren intravilan imprejmuit cu gard, teren la N.E. si S. gard placii beton la v.

A. Date referitoare la constructii

Destinatie	Suprafata construita la sol (mp)

Suprafata masurata a imobilului = 356mp
Suprafata din act = 356mp

Executant: **teh. Barbu Victoria**

Inspector: _____

Confirmă introducerea în planul de date integrată și înregistrarea numărului cadastral

Semnatura și parafă

Data: _____

38426/17.03.2016

PLAN DE AMPLASAMENT
SCARA 1/500

Nota 1:
Conducta si bransamentele de GN se vor monta in tuburi de protectie la traversarea retelelor de utilitati, instalatiilor si constructiilor subterane atunci cand distanta dintre acestea este mai mica de 0.20m in conf. cu prevederile Ordinul ANRE nr.89/2018.
Tipul de material pentru tuburile de protectie va fi ales in conf. cu prevederile art. 178 (1) din Ordinul ANRE nr.89/2018.

Nota 2:
La conductele din PE, tuburile de protectie se prevad la capete, la partea superioara cu gauri si rasuflatori, iar capetele se etanseaza pe teava din PE.


Nota 3:
Inainte de inceperea lucrarilor de executie vom solicita asistenta din partea detinatorilor de retele aeriene si subterane din zona afectata pe perioada desfasurarii lucrarilor.

CONSUM propus

Q = 4,00 Nm³/h

LEGENDA UTILITATI

— G_{RP} — Conducta GN existenta RP PE100 SDR11 DN 90mm
— Bransament GN proiectat PE100 SDR11 DN32mm



S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.			Beneficiar: DISTRIGAZ SUD RETELE	Proiect Nr. 2/570/2025
Abonat: DINCA PAULA				
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:500	Faza: DTAC
SEF PROIECT	ing. C. Scarlat			
PROIECTANT	ing. C. Scarlat			
DESENAT	ing. C. Scarlat			
			Data: 2025	Titlu plansa: PLAN DE SITUATIE
				Plansa nr. G2