



EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
 Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
 Autoriz. nr.: 509203072/2020 Tip EGD

Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
 INSAȘURĂTOR ATORNIT LAZ VASILE
 Nr. 509203072
 Referat nr. 10/13.02.2021

Ing. RISTOIU MARIANA-CRISTINA
 Nr. 18567-10.08.2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 VIZAT ȘPRE ÎNȘURĂTOR
 Anexa la autorizația de construire
 Nr. 669 din 20.02.21
 Arhitecți șef,

LEGENDA:
 --- G₁ --- Conducta distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
 --- G₂ --- Conducta distribuție gaze naturale PR proiectată, montată îngropat
 --- B --- Branșament gaze naturale PM proiectat, montat îngropat
 --- V --- Limita incinta mobilă Craiova, Alena 5 Ramuri, nr. 3, Jud. Dolj
 --- PZZZ --- Imobil pentru care se execută extinderea de conducta gaze naturale
 --- C --- Conducta canalizare existentă, montată îngropat
 --- A --- Conducta apă rece existentă, montată îngropat

NOTA:
 1. Conștrucțiile, în cazul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea NTPPE-2018.
 2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPPE-2018 pentru regimul de mediu presiune, astfel:
 - Proba de etanșitate la presiune de 0,1 bar, timp de 24 ore.
 - Proba de etanșitate la presiune de 0,5 bar, timp de 24 ore.
 3. Se montează rasadatori în dreptul imobilurilor situate în la capătul tuburilor de protecție
 4. Cuplarea conductelor noi proiectată în conductă existentă se va face numai de către DGSR

S.C. PRIMASERV S.R.L. CRAIOVA
 CUI RO17629570 / J1611482005
 Autorizate S.R. nr. 18567-10.08.2018

Tip EGD	Legislație nr. 509203072	NUME	SEMNĂTURĂ	CERINȚA	Beneficiar	Proiect nr.
VERIFICATOR EXPERT					ENGIE ROMANIA S.A. pentru PAUNU IOV	2313
SPECIFICATIE					Amplasament	
SEF PROIECT					Titlu proiect	
PROIECTAT					BRANȘAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE ȘI POST DE REGlare PR/PJ	
DESINAT					Titlu planșă	Planșa nr. G1
					Scara	Faza D.T.A.C.
					Data: Februarie 2021	