


SITUATIE
1:500



NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 1 ora.

NOTA:
- TOATE MATERIALELE FOLOSITE VOR RESPECTA CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDITIILE DE SECURITATE INDUSTRIALA PREVAZUTE IN TABELUL I ANEXAT LA PUNEREA IN OPERA, OE VA PREZENTA DOCUMENTELE PRIVIND CONFORMITATEA MATERIALELOR, SOLICITATE IN ACEST TABEL.


Categoria de importanta a lucrărilor este „C”, construcții de importanta normala



JUDETUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCIMBARE
NR. 4
Anexa la autorizatia de construire
Nr. 1046 din 2023
Arhitect șef.

SCHEMA IZOMETRICA RACORD GAZE NATURALE I.P.

racord RP PE100, SDR11, Dn 90 mm, existenta
racord EF, PE100-SDR11, Dn 90 mm x 32 mm, cu sistem de perforare,
SR EN 1555-1 :2011, STOPGAZ 35mb-5bar
racordale PE100-SDR11, Dn 32 mm, L=5,00m,
SR EN 1555-2 :2011
racord din PE, dn110mm, cu rol de rasuflatoare,
racord fara anod de protectie (reiser), 1" x 32 mm,
racord D100-SDR 11 si teava de otel calitatea L245 PSL 1,
SR EN 1555-3 :2011; SR EN ISO 3183: 2013
racord cu sfera din alama Ø1", SR EN 331:2002, SR EN 331:2002 /A1:2011
racord -nu face obiectul acestei documentatii;
racord de presiune pentru consum rezidential, SR EN 334+A1:2009;
racord tip FE 10 L, DN25-32 PM-PJ (25mbar), Q=10,00 Nm³/h,
racord tip G4 - nu face obiectul acestei documentatii;
racord SDR11 Dn32, conform SR EN 1555-3+A1 :2011;
racord tip S300
racord de reglare-masurare (Q10-G4-S300)
racord de proprietate



EXECUTANT (operator economic)		
director. ing.	ing. SPAS ANDREI SILVIU	
Inst. aut. executant:	INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE	
inst. aut. ANRE, grad. EGD	EGD	
	Legitimatie nr. 509203146	
	Perioada de valabilitate	
2	POPESCU MARIUS ADELIN	GI
	CRAIOVA, str. MUNTENIA, nr. 29A,	
	jud. DOLJ	
SCARA	RACORD GAZE NATURALE	Faza:
1:500	PRESIUNE REDUSA SI POST REGLARE PR PJ	DTAC
DATA		Pr nr:
2023	PLAN SITUATIE - SCHEMA IZOMETRICA	146/2023

75