





LEGENDA:

- Gr Conducta distributie gaze naturale PR propusa, montata ingropat
- g Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- v Limita incinta imobil Craiova, str. Potelu, nr. 102K, jud. Dolj
- Imobil pentru care se executa bransamentul de gaze naturale

NOTA:

- Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
- Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 - Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore;
- Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie
- Operatiunea de perforare a conductei de distributie va fi efectuata numai de catre personalul DGSR



EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
Autoriz. nr.: 512151142 / 2015 Tip EGD

Ing. RISTOIU MARIUS-GABRIEL
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
Tip PGD
Legitimatie nr. 212150251
Perioada de valabilitate
20.12.2015 - 19.12.2020

Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
Tip EGD
Legitimatie nr. 512151142
Perioada de valabilitate
20.12.2015 - 19.12.2020

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA
S.C. PRIMASERV S.R.L. CRAIOVA CUI RO17629570 : J16/1148/2005 Autorizatie PDSB nr. 18567 / 10.08.2018				Beneficiar: ENGIE ROMANIA S.A. pentru HUIDILA MIHAIL BOGDAN Amplasament: Craiova, str. Potelu, nr. 102K, jud. Dolj Titlu proiect: BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PM/PJ Titlu planşa: PLAN DE SITUATIE
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara:	Faza:
SEF PROIECT	Ing. Ristoiu Marius-Gabriel		1:500	P.T.
PROIECTAT	Ing. Ristoiu Marius-Gabriel			
DESENAT	Ing. Popa Eleodor Vasile		Data: Iulie 2020	Planşa nr. G 1