

**CAPAT
TERMINAL**

Protecție racord la intersecția LES

- pat de cărămidă

Trotuar (pământ)

lățime 1,5m

Carosabil (pietris)

lățime 5,0m

Trotuar (pământ)

lățime 1,5m

S=1100mp

53.88m

nr. cad. 241306

Aleea 3 Geniștilor

nr. cad. 244601

Drum acces

19.46m

26.40m

Lot 2

C1=500mp

nr. 2A

18.52m

26.36m

40

310100

405

Extindere conductă distribuție P.R. proiectată
- (Tronson A-B) - teavă PE100 SDR11 Dn90mm
în lungime Ltot= 47,0m (domeniu public)
- montată îngropat în carosabil (pietris) pe
Aleea 3 Geniștilor

Conductă distribuție P.R. existentă
material PE100 SDR11 Dn90mm
- montată îngropat pe Aleea 3
Geniștilor, în carosabil (pietris)

Racord gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 5.5m

PRM proiectat

Regulator de presiune gaze nat.
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h

**PUNCT DE
CUPLARE****NOTĂ:**

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".

2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:

* pentru extindere rețea distribuție gaze naturale:
- Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
- Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 2 ore ($V_{extindere} = 0.1999m^3$).

* pentru racord gaze naturale:
- Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
- Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{racord} = 0.0029m^3$).

3. Se montează răsuflători în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta nomala.

LEGENDA:

— GRP — Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
— GRP — Conductă distribuție gaze naturale PR propusă - extindere, montată îngropat
— g — Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
— — Limita incinta imobil loc. Craiova, Aleea 3 Geniștilor, nr. 2A, jud. Dolj
— — Imobil pentru care se executa racordul de gaze naturale
— Les — Linie electrică subterană JT (conform aviz D.E.O. S.A.)

A. Date referitoare la teren		
Nr. parcela	Categoria de folosinta	Suprafata (mp)
1	A	500
Total		500

B. Date referitoare la constructii

Cod constructie	Suprafata construita la sol (mp)	Mentuni
-	-	-
-	-	-
Total	-	-

Suprafata totala masurata a imobilului = 500 mp

Executant Ionescu Mihai

Confirm executarea masuratorilor la teren,
corectitudinea intocmirii documentatiei cadastrale si
corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Semnatura si stampila

Data: 18.03.2021

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata
si atribuirea numarului cadastral

Semnatura si parafa

Data: 75830/2021

**Maria
Basescu**

Semnat digital de

Maria Basescu

Data: 2021.04.05

09:30:00 +03'00'

TOPO PROIECT SRL
Seria RO-B-J, nr. 1520/03.06.2019

Mihai Gabriel Ionescu

Seria RO-DJ-F, nr. 0251/13.03.2019

**IONESCU
MIHAI-GABRIEL**Semnat digital de
IONESCU MIHAI-GABRIEL

Data: 2021.03.24

10:07:44 +02'00'

NOTA: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".

Verificator/Expert Nume:

Expert

Verificator

Verificator

Proiectant de specialitate

Inst. aut. ANRE:

Autorizație nr.:

S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L.
RO 28881636 / J16/1325/2011 / cmvqualityinstal@gmail.com
str. Riului, nr. 18A, constr. C1, Craiova, Dolj
Autorizație ANRE tip PDSB nr. 19995/17.02.2021

Ing. Sterie Dănuț

205230108/2023 tip PGD

Nume:

Ing. Dănuț Sterie

Sef proiect

Ing. Dănuț Sterie

Proiectat

Ing. Dănuț Sterie

Desenat

Semnatura:

Scara:

1:500 @A3

Data:

11.2024

Referat/Expertiza / Nr. / Data

Expertiza - Nr. / Data

Referat - Nr. / Data

Referat - Nr. / Data

Beneficiar:

ENGIE ROMANIA S.A. pentru

VIERU CONSTANTIN ALIN

Amplasament: mun. Craiova, Aleea 3 Geniștilor, nr. 2A, jud. Dolj

Titlu proiect:

EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE

PRESIUNE REDUSĂ DIN PE, RACORD GAZE NATURALE

PRESIUNE REDUSĂ DIN PE și POST DE REGLARE PM/PJ

Titlu planșă:

PLAN DE SITUAȚIE

Rv. 00

OLTEANU MARIUS CRISTIAN
Instalator autorizat ANRE
GAZE NATURALE
Leg. nr.: 509203212/2020 tip EGD

STASIE
201200221
VERIFICAT
A.B.V.Gd
C.D.E.F.G
H.I.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S.T.U.V.W.X.Y.Z