Plan de amplasament și delimitare a imobilului

CAPAT TERMINAL

Cămin canalizare

Racord gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 4,0m

PRM proiectat
Regulator de presiune gaze nat.
PM-PJ (25mbar) Q= 10moN/h

Extindere conductă distribuție P.R. proiectată
- (Tronson A-B) - țeavă PE100 SDR11 Dn90mm
în lungime Lto= 5,0m - montată îngropat în
carosabil (asfalt) din str. Bălteni

PUNCT DE CUPLARE

str. Bălteni

nr.73A

Conductă distribuție P.R. existentă
material PE100 SDR11 Dn90mm
- montată îngropat pe str. Bălteni, în
carosabil (asfalt)

Trotuar (asfalt)
lățime 1,80m

Trotuar (asfalt)
lățime 1,80m

Carosabil (asfalt)
lățime 6,0m

Nr. cadastral	Suprafața măsurată a imobilului (mp)	Adresa imobilului
19603	108 mp	Str. Bălteni, nr. 73A, Sc. 1, ap. 2, Sc. 3, ap. 3, Sc. 4, ap. 4, Sc. 5, ap. 5, Sc. 6, ap. 6, Sc. 7, ap. 7, Sc. 8, ap. 8, Sc. 9, ap. 9, Sc. 10, ap. 10, Sc. 11, ap. 11, Sc. 12, ap.