


Categoria de importanta a lucrarilor este „C”,  
construcții de importanta normala.



NOTA: Se vor convoca reprezentanti Companiei de Apa Oltenia SA la predarea amplasamentului. Pe str. Muntenia si alee acces exista retea de alimentare cu apa si retea de canalizare dar netrasate pe plan. Se vor respecta distantele de securitate la amplasarea conductei gaze naturale fata de conducta distributie apa potabila si fata de conducta canal existente. Se vor proteja bransamentele de apa potabila si racordurile canal intersectate de treseul conductei gaze naturale proiectate.

NOTA: Daca distanta intre conducta canalizare si conducta racord este mai mica de 20 cm, racordul gaze se va proteja in tub de protectie din PE100SDR26

NOTA: In zona de intersectie cu eventualele linii electrice subterane, conducta se va proteja cu pat de caramida

- GR — Conducta gaze naturale RP, PE100-SDR11, De 125 mm, existenta
- Gr — Conducta gaze naturale RP, PE100-SDR11, De 63 mm, L=54,00 m, proiectata
- g — Racord gaze naturale RP, PE100-SDR11, Dn 32 mm, proiectat, L = 3,00 m
- PRM — Post reglare-masurare proiectat
- — Rasuflatoari carosabil
- — Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
- — Limita proprietate solicitant

PROIECTANT (operator economic)  
DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA  
dir. ing. STEFAN IONUT (semnatura autorizata si stampila)  
Inst. aut. proiectant.: ing. STEFAN IONUT  
inst. aut. ANRE, PGD nr. 212160314/2026

EXECUTANT (operator economic)  
.....  
Inst. aut. executant:  
inst. aut. ANRE, EGD nr.

DIVERSINST SRL CRAIOVA-J16/3102/92  
Aut. PDSB nr.16064/09.12.2020

BALASOIU IONUT CATALIN  
CRAIOVA, str. MUNTENIAI, nr. 53B,  
jud. DOLJ

G1

| SPECIFICATIE | NUME              | SEMNATURA | SCARA | EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA CU POST DE REGLARE-MASURARE PR/PJ | Faza DTAC |
|--------------|-------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SEF PROIECT  | ing. Stefan Ionut |           | 1:500 |                                                                                              |           |
| PROIECTANT   | ing. Stefan Ionut |           | DATA  | PLAN DE SITUATIE                                                                             | Pr nr     |
| DESENAT      | ing. Dobre Marian |           | 2022  |                                                                                              | 163/2022  |