


INSTALARE A IMOBILULUI

Nr. cadastral: 236666  
Cantă Funciara

Adresa imobilului  
3 (fost Traian 22, Parcela 12) intravilan  
CRAIOVA



Nr. pct	Categoria de folosinta	Suprafata (mp)	Mentiiuni
1	A	600	partial imp. exist. si gard la limita gard 2 diti s limita proprietate
Total		600	

Insusitor  
Semnatura si stampă  
anexat introducerea imobilului in baza de date  
si in baza de date cadastrala  
Stampa GCPI

Suprafata din plan a imobilului S=600mp  
Suprafata totala a terenului S=600mp.

JUDETUL DOJ  
MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
ANEXA LA AUTORIZAȚIA NR. 2/2023  
DE CONSTRUCȚIE  
NR. 2/2023

TUDORACHE LUCIAN NICOLAE  
INSTALATOR AUTORIZAT  
GAZE NATURALE  
TIP PGD  
Legitimatie nr. 212160376  
Validitate până la 19.12.2026

ROMANIA  
ANRE  
Autoriz. nr. NR V140900131  
A.B.C.D.E.F.  
INGINER  
VERIFICATOR PROIECTE  
CONSTANTINESCU PETRE ADRIAN

S.C. KOFALM INSTAL S  
TURNEA MIRELA RODIC  
CUI 230099 18.06.2023 Tip EC  
FURNEA MIRELA RODIC  
CUI: 214032160030  
AUTORIZAȚIA NR. 2/2023

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea NTPEE - 2018

- LEGENDA:
- G<sub>n</sub> — Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
  - G<sub>p</sub> — Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
  - — Posti de reglare-masurare proiectat, amplasat in firda agrementata la limita de proprietate
  - — — — — Limita incinta imobil Craiova, Str. GARLESTI, nr. 128B, NC. 236666, jud. Dolj
  - ▨ — Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

- NOTA:
- 1 Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
  - 2 Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de reducere presiune asfel:
    - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
    - Proba de etansitate la presiune de 6 bar timp de 2 ore
  - 3 Se monteaza rasfletonii in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNAȚURA	CERINȚA
S.C. KOFALM INSTAL S.R.L. CRAIOVA CUI RO47370735 : J2022003517163 Autorizatie PDSB nr. 22952 str. Imparatul Traian, nr. 166 Tel/Fax: 0733051059 E-mail: office@kofalm.ro			
Beneficiar		DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL pentru CIOCIRLAN ELENA-DANIELA	
Amplasament		Craiova, Str GARLESTI nr 128B NC 236666, jud Dolj	
Titlu proiect		RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE MASURARE PR/PJ	
SPECIFICAȚIE		NUME	
SEMNAȚURA		SCARA:	
SEF PROIECT		1:500	
PROIECTAT		Data:	
DESENAT		2026	
Titlu planșă		PLAN DE SITUATIE	

Verificat eProiectare.ro ID: 48496 - Proiect nr: 482026  
Proiectat: Tudorache Lucian, Aut. ANRE: 212160376/19.12.2026.