


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI




A. Date referitoare la teren				Mentiiuni
Nr. parcela	Categorie de folosinta	Suprafata (mp)	Valoare de impozitare (lei)	
corp2	Cc	179		Teren intravilan împrejmuit cu gard de scundur
Total		179		

B. Date referitoare la constructii				Mentiiuni
Cod constructie	Suprafata construita la sol (mp)	Valoare de impozitare (lei)		
Total				

INVENTAR DE COORDONATE		
Pct.	X (m)	Y (m)
125	316280.121	407018.633
3	316284.737	407004.632
2	316295.912	407000.415
1	316301.293	407014.416
125	316290.121	407018.633

Numele executantului: Teh.Barbu Victor
Semnatura si stampila:
Data nov 2011

Se confirma suprafata de masuratori si introducerea imobilului in baza de date







NOTĂ:

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
- Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
- Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{\text{racord}} = 0.0042m^3$).
3. Se montează răsufletori în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta nomala.

LEGENDA:

- G_{RP} - Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- g - g - Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- - - - - Limita incinta imobil loc. Craiova, str. Agrișului, nr. 42, jud. Dolj
- - - - - Imobil pentru care se executa racordul de gaze naturale
- OMV - Conductă OMV Petrom (confirm aviz OMV Petrom)



NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza - Nr.	/ Data
Expert				Expertiza - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Proiectant de specialitate				Beneficiar:	DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL pentru RUȘETI CĂTĂLIN MIREL
				Amplasament:	mun. Craiova, str. Agrișului, nr. 42, jud. Dolj
				Titlu proiect:	RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE și POST DE REGLARE PM/PJ
				Titlu planșă:	PLAN DE SITUAȚIE
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara		
	Ing. Danuș Sterie		1:500 @A3		

S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L.
RO 28881636 / J2011001325166 / cmvqualityinstal@gmail.com
str. Rîului, nr. 18A, constr. C1, Craiova, Dolj

Autorizație ANRE tip PDSB nr. 25177 (17.02.2024) / 16.03.2024
Autorizație ANRE tip EDSB nr. 24738 (02.10.2023) / 01.10.2023

Inst. aut. ANRE: ing. Danuș Sterie
Autorizație nr.: 205230108/2023 tip PGD