



**PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A BUNULUI IMOBIL**  
(intravilan)  
Scara 1:500



**NOTA:**  
 1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"  
 2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:  
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora.  
 - Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.  
 3. Se monteaza rasflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.  
 4. Operatiunile de cuplare perforare a conductei de distributie va fi efectuat numai de catre personalul operatorului licentiat.  
 Categoriile de importanta a lucrurilor este "C" - importanta normala.

**LEGENDA:**  
 - Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat  
 - Conducta distributie gaze naturale PR propusa - extindere, montata ingropat  
 - Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat  
 - Limita incinta imobil loc. Craiova, str. Grigore Plesoianu, nr. 11F, jud. Dolj  
 - Imobil pentru care se executa extinderea si racordul de gaze naturale



Numele si prenumele proprietarilor:  
 SAVELUC FLORIN CRISTIAN  
 SAVELUC MIHAELA-ANCA  
 Adresa: Str. Ana Ipatescu, nr. 127  
 Loc. Craiova  
 Jud. Dolj  
 NEICU EMILIAN  
 NEICU ALINA-MIRELA  
 Adresa: Aleea Anul 1948, nr. 17  
 Loc. Craiova  
 Jud. Dolj

Nr. cadastral al bunului imobil: 1340



**Legenda**  
 - Limita de proprietate exclusiva L= 72.42  
 - MOTOI ROBERT  
 - LOCUINTA P+1E  
 - Constructii vecine  
 - Circulatii pietonale si auto (60.00mp)  
 - Spatii verzi amenajate (78.20mp)  
 - Acces pietonal si auto  
 - Imprejmuire teren L=(conf.C.U.)  
 - Parcaje auto (1 locuri)

teren = 518.00mp;  
 CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E  
 SCURTIA

So(mp) 110.20    Scd(mp) 220.40

UT existent: 0.00 %    POT propus: 34.98 %  
 UT existent: 0.00    CUT propus: 0.69

**UDROIU DUMITRU-VALENTIN**  
 AUTORIZATIE PGD  
 211180052/19.11.2018



- Suprafata Corp B-1194mp ce se demarimbaza
- Suprafata Corp A/1-1.5mp
- Suprafata Corp B/2-115mp
- Suprafata Corp B/3-284mp
- Suprafata Corp B/4-300mp

Executanti SC CMV QUALITY INSTAL SRL  
 Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manuel-Cristian  
 Autorizatie nr.: 509203212/2020 tip EGD

OLTEANU MANUEL CRISTIAN  
 Instalator autorizat ANRE  
 GAZE NATURALE TIP EGD  
 509203212/20.12.2020

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

Verificator/Expert	Nume:	Semnatura:	Cerinta:	Referat/Expertiza - Nr. / Data
Expert				Expertiza - Nr. / Data
Verificator				Referat - Nr. / Data
Verificator				Referat - Nr. / Data
Proiectant de specialitate	S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L. RO 28881636 / J16/1325/2011 / cmvqualityinstal@gmail.com bd. Strbei Voda nr. 69, Craiova, Dolj Autorizatie ANRE tip PDSH nr. 1999417/02.2020			Beneficiar: ENGE ROMANIA S.A. pentru MOTOI ROBERT DAN
				Pr. nr. 158/2022
				Amplasament: mun. Craiova, str. Grigore Plesoianu, nr. 11F, jud. Dolj
				Faza: D.T.A.C.
				Titlu proiect: EXTINDERE REEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE, RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE si POST DE REGLARE PMPJ
				Pi. Nr. G_02
				Rv. 00
Specificatie	Nume:	Semnatura:	Scara:	Titlu planşa:
Sef proiect	ing. Valentin Udroi		1:500	PLAN DE SITUATIE
Proiectat	ing. Valentin Udroi		Data:	
Desenat	ing. Florin Floroi		11.2022	