


LEGENDA:

- Gr — Conductă distributie gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- Gp — Conductă distributie gaze naturale PR proiectată, montată îngropat
- Gc — Branșament gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- — Post de reglare-măsurare proiectat, amplasat în limita proprietății la limita de proprietate
- X — Limita incinta unității Crăiova, str. Bistritei, nr. 5, jud. Dolj
- X — Limita în care se execută instalarea de gaze naturale
- Ar — Conductă apă existentă Dn125mm P110, montată îngropat
- M — Conductă canalizare menajeră existentă Dn500mm Terra, montată îngropat

NOTA:

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "STP 11-2018"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu STP 11-2018 pentru scopul de reducere presiune
3. Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 10 ore
4. Proba de etanșitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore
5. Se montează răsfluatori în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul de intrare de distribuție



EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
 Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
 Autoriz. nr.: 509203072/2020 Tip EGD

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNAȚURA	REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA
S.C. PRIMASERV S.R.L. CRĂIOVA	NUME	SEMNAȚURA	ENGIE ROMANIA S.A. pentru BARBARASA CONSTANTIN
VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNAȚURA	Amplasament: Crăiova, str. Bistritei, nr. 5, jud. Dolj
S.C. PRIMASERV S.R.L. CRĂIOVA	NUME	SEMNAȚURA	Titlu proiect: BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PR/PJ
VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNAȚURA	Proiect nr. 2285
S.C. PRIMASERV S.R.L. CRĂIOVA	NUME	SEMNAȚURA	Faza: D.T.A.C.



ING. RISTOIU MARIUS GABRIEL
 INSTALATOR TUBURI GAZE NATURALE
 Tip P.I.D
 Legitimatie nr. 06201160
 Perioada de valabilitate 20.12.2020 - 19.12.2025