




Nr.12C




LEGENDA:

- Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
- Limita incinta imobil: Craiova, str.Agrisului, nr.12C, jud.Dolj
- Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

NOTA:

- Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
- Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de reducere presiune, astfel:
  - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
  - Proba de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore
- Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie



Ing. SAVA CAMELIA IRINA  
INST. AUT. ANRE-G.N.  
TIP AUT - PGD  
LEGITIMATIE NR. 205210071  
DATA EXPIRĂRII: 27.05.2026

| VERIFICATOR EXPERT                                                                                                            | NUME                                          | SEMNĂTURA | CERINȚA                      | REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA                                                                                                      |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>S.C. VINSTAL THERM S.R.L.</b><br>Str. Banu Maradine, nr. 2E, bl. 1, ap. 1,<br>Sat. Carcea, com. Carcea, jud. Dolj, Romania |                                               |           |                              | Beneficiar: <b>ENGIE ROMANIA S.A.</b><br>pentru Chirca Valentina Andreea<br>Amplasament: Craiova, str.Agrisului, nr.12C, jud.Dolj | Proiect nr. <b>_43_</b> |
| SPECIFICAȚIE                                                                                                                  | NUME                                          | SEMNĂTURA | Scara: <b>1:500</b>          | Titlu proiect: <b>RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PM/PJ</b>                                        | Faza: <b>D.T.A.C.</b>   |
| SEF PROIECT                                                                                                                   | Ing. SAVA CAMELIA IRINA<br>Aut.205210071 PGD  |           | Data: <b>Septembrie 2024</b> | Titlu planșă: <b>PLAN DE SITUATIE</b>                                                                                             | Planșa nr. <b>_G.1_</b> |
| PROIECTAT                                                                                                                     | Ing. SAVA CAMELIA IRINA<br>Aut.205210071 PGD  |           |                              |                                                                                                                                   |                         |
| DESENAT                                                                                                                       | Ing. PATERAU IONEL MIHAI<br>Aut.512161090 EGD |           |                              |                                                                                                                                   |                         |