




- LEGENDA:
- G_R— Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
 - g— Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
 - v—v— Limita incinta imobil Craiova, str.Merisorului, nr.65F, jud.Dolj
 - |||| Imobil pentru care se executa bransamentul de gaze naturale

- NOTA:
1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
 2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regiunile de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 - Proba de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
 3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.
 4. Operatiunea de perforare a conductei de distributie va fi efectuata numai de catre personalul DGSR.

EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
 Inst. aut.: Ing. NECHIFOR DANUT CATA
 Autoriz. nr.: 505190001 / 2029 Tip EGD



NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

REFERAT / EXPERTIZA

Beneficiar:	ENGIE ROMANIA S.A. pentru ODAGIU NADIA CRISTINA	Proiect nr.	52
Amplasament:	Craiova, str.Merisorului, nr.65F, jud.Dolj	Faza:	D.T.A.C
Titlu proiect:	RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PM/PJ	Planşa n	G 1
Titlu planşa:	PLAN DE SITUATIE		

72