




LEGENDA:

- X—X Limita proprietate
- PR Post de reglare propus regulator de 100 Nmc/h, conform acces
- GAS Conducta distributie gaze naturale redusa presiune
- Racord GN redusa presiune proiectat, PE100SDR11, Dn63mm, L=6,0m, Q=89,24Nmc/h
- Stilp energie electrica
- Rasufatoare cu capac
- Retea canalizare menajere PVC, Dn..... si racorduri
- Retea distributie apa, bransamente apa,mm

JUDETUL DOLU
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
NR. 5 construire
Anexa la autorizatia de construire
Nr. 173 din 20.06.2021
Arhitect sef.

STANCIULESCU FLORINELA
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE
PGD

OBS.
Probele de presiune se fac in regim de MEDIE presiune
in lungimea bransamentului este inclus si capatul de bransament

Legitimatie nr. 205210078/2021
Valabilitate: 27.05.2026

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA NR. DATA	Proiect nr.
SC SITERMA SRL DRAGASANI STR. T. VLADIMIRESCU NR. 686			Beneficiar: ENGIE ROMANIA Proiectant si executant: SC SITERMA SRL Beneficiar: NOVARA TIMPEX Adresa: Str. EROU CLAUDIU VULPOIU, Nr. 7, Bl. T1, Loc. CRAIOVA, Jud. DOLU		
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:500	Titlu proiect; RACORD GAZE NATURALE REDUSA PRESIUNE	Faza; Pr. Th.
SEF PROIECT	Ing. Stanciulescu F.		DATA 2025	Titlu plansa; Plan situatie	Plansa nr. G02
PROIECTANT	Ing. Stanciulescu F.				
DESENAT	Timofan Mariana				