

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
REZULTAT IN URMA PROPUNERII DE DEZLIPIRE
INTRAVILAN

Scara 1 : 500

Cadastral al terenului	Suprafata masurata	Adresa : Craiova, Str. Regimentul 1 Artilerie Grea, nr. 6 (fosta Str. Potelu, Nr. 100, fost nr. 85) Lotul 1, Jud. Dolj
2396/19	262	
Funciara colectiva nr.	UAT	CRAIOVA
unitate individuala	CF individuala	

A. Date referitoare la teren			
nr.	Categorie de folosinta	Suprafata (mp)	Mentii
1	Cc	262	
2		262	LIMITA CONVENTIONALA RE TOATE LATURILE

B. Date referitoare la constructii			
Cod.	Destinatia	Suprafata construita la sol	Mentii
C1	CL	75	Locuinta P+1 Et, suprafata construita desfasurata 152 mp, are certificat de performanta energetica
total		75	

Suprafata totala masurata a imobilului = 262 mp

Suprafata din act = mp

Executant	Inspec
Butoianu Ion	
Confirm introducerea imobilului in baza de date integrate si atribuirea nr. cadastru	
Semnatura si stampila	
Data	



Conducta distributie P.R. existenta
material PE100 SDR11 Dn90mm
- montata ingropat pe cale privata de acces din str. Regimentul 1 Artilerie Grea, in carosabil (pietris/piatra sparta)

PRM proiectat
Regulator de presiune gaze nat.
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h
Racord gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 3,0ml


Carosabil pietris/piatra sparta
latime 7,0m

NOTĂ:

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
- Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
- Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{racord} = 0.0016m^3$).
3. Se montează răsuflători în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

LEGENDĂ:

- GRP — Conducta distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- g — Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- — — — — Limita incinta imobil loc. Craiova, str. Regimentul 1 Artilerie Grea, nr. 6C, jud. Dolj
- //// Imobil pentru care se execută racordul de gaze naturale



UDROIU
DUMITRU VALENTIN
AUTORIZATIE PGD
211180052/19.11.2018

Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL
Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manuel-Cristian
Autorizatie nr.: 509203212/2020 tip EGD

OLTEANU MANUEL CRISTIAN
Instalator autorizat ANRE
GAZE NATURALE tip EGD
Leg. nr.: 509203212/20.12.2020

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Verificator/Expert	Nume:	Semnatura:	Cerinta:	Referat/Expertiza - Nr.	/ Data
Expert				Expertiza - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Proiectant de specialitate	S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L. RO 28881636 / J16/1325/2011 / cmvqualityinstal@gmail.com bd. Stirbei Voda nr. 69, Craiova, Dolj Autorizatie ANRE tip PDSB nr. 19995 / 7.07.2021			Beneficiar:	ENGIE ROMANIA S.A. pentru BANCA RODICA-ILEANA
Inst. aut. ANRE:	ing. Udriou Dumitru-Valentin			Amplasament:	mun. Craiova, str. Regimentul 1 Artilerie Grea, nr. 6C, jud. Dolj
Autorizatie nr.:	211180052/2018 tip PGD			Titlu proiect:	RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ și POST REGLARE PM/PJ
Specificatie	Nume:	Semnatura:	Scara:	Titlu planșă:	PI. Nr. G_02
Sef proiect	ing. Valentin Udriou		1:500	PLAN DE SITUATIE	Rv. 00
Proiectat	ing. Valentin Udriou		Data:		
Desenat	ing. Florin Floroiu		03.2023		