


Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Proiectant	Ștefan Ștefan
Director tehnic	Ștefan Ștefan
U.S.	U.S.
U.S.	U.S.
U.S.	U.S.

Suprafața	111
Suprafața construită	111
Suprafața utilă	111
Suprafața de teren	111
Suprafața de apă	111
Suprafața de aer	111
Suprafața de sol	111
Suprafața de vegetație	111
Suprafața de apă	111
Suprafața de aer	111
Suprafața de sol	111
Suprafața de vegetație	111



No. Pnt.	X (m)	Y (m)	Lengths (m)
10	309940.189	405360.295	6.886
11	309947.052	405360.855	27.810
12	309944.850	405387.775	6.880
13	309937.993	405387.216	27.810
S = 186 mp			P = 67.786m

Ing. CRISTEA EUGENIA  
 INSTALATOR AUTORIZAT  
 TIP: PGD  
 PERIOADA DE VALABILITATE 17.11.2025

CIOBANU SERGIU-MIRAIL  
 INSTALATOR AUTORIZAT  
 PERIOADA DE VALABILITATE 17.11.2025

LEGENDA:

- GR — Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- g — Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
- Limita incinta imobil: Craiova, str. Genistilor, nr. 95B, jud. Dolj
- Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

NOTA:

- Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
- Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de reduca presiune, astfel:
  - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
  - Proba de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
- Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.

VERIFICATOR  
 EXPERT  
 S.C. PRII  
 CU  
 Autori