


LEGENDA:

- G₁ — Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- G₂ — Conducta distributie gaze naturale PR proiectata, montata ingropat
- E — Bransament gaze naturale, PM proiectat, montat ingropat
- X — Limita incinta imobil Craiova, str. Bradia, nr. 50HC 2, jud. Dolj
- — Imobil pentru care se executa extinderea de conducta gaze naturale

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NIPPE-2018"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NIPPE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 - Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie
4. Cuplarea conductei noi proiectata in conducta existenta se va face numai de catre DGSR

EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
 Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
 Autoriz. nr.: 509203072/2020 Tip EGD



NOTA: Conform proiectului, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NIPPE-2018"

VERIFICATOR EXPERI	NUME	CERINȚA	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
S.C. PRIMASERV S.R.L. CRAIOVA CUI JOI 7629570 / J1611482005 Autorizatie PDSB nr. 18567 / 10.08.2018	NUME	SEMNTURA	Beneficiar ENGIE ROMANIA S.A. pentru TEREANU IONUT CATALIN Amplasament Craiova, str. Bradia, nr. 50HC 2, jud. Dolj Titlu proiect BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PR/PJ Titlu planșă PLAN DE SITUATIE
SPECIFICAȚII	NUME	SCARA	Proiect nr. 2318
SEF PROIECT	NUME	SCARA	Faza: D.T.A.C.
PROIECTANT	NUME	SCARA	Planșă nr. G.1
DESENAȚI	NUME	SCARA	