



Legenda:
 Conductă gaze naturale presiune redusă din PE existentă
 Branșament gaze naturale presiune medie din PE proiectată
 Linie electrică subterană
 Rasuflatoare de carosabil cu capac

ATENȚIE!
 - înainte de începerea lucrărilor se vor efectua sondaje pentru a determina amplasamentul real ale rețelelor cu utilități existente
 - Se va trasa amplasamentul conductei de gaze naturale cu respectarea distanțelor față de celelalte rețele cu utilități și construcții, în conformitate cu NTPEE/2018 și condițiile impuse în avizele detinatorilor de utilități în zonă
 - Conform Normativului NTPEE 2018 - Posturile de reglare/reglare-măsurare și măsurare nu se amplasează:
 - pe căile de evacuare din clădiri cu aglomerări de persoane,
 - sub ferestrele clădirilor și în locuri neventilate.

NOTA:
 * Materialul tubular va fi din polietilena PE 100 SDR 11 pentru conductele de gaz proiectate.
 * Adâncimea de pozare va fi de 0,9 m măsurată de la generatoarea superioară a conductei la suprafața finită a solului.
 * Elementele de asamblare vor fi din materiale compatibile cu cele ale țevilor.
 * Echipamentele de sudură, trebuie să respecte condițiile impuse de Normele Tehnice 2018 și să fie agrementate conform prevederilor în vigoare.
 * Branșamentele/racordurile vor avea lungimea și diametrul specificate în tabelul de branșamente.
 * Executanții va conspecta și însuși prevederile indicate în memoriul tehnic anexat.
 * Nu se admit modificări față de prevederile documentației, fără obținerea prealabilă a avizului proiectantului
 * Conducta și branșamentele/racordurile de gaze proiectate vor respecta distanțele de siguranță între conductele de distribuție și diferite construcții sau instalații învecinate prevăzute în NTPEE-18, art. 30, tabelul I sau condițiile impuse de detinatorii de utilități și impuse prin avizele de amplasament. În cazul în care aceste distanțe nu pot fi respectate pe zonele în cauza conducta și branșamentele vor fi montate în tub de protecție.



S.P. ANRE BUCUREȘTI
ROBERT BĂRNA
 Instalator autorizat în gaze naturale
 gr. PGD Nr. 212150312/20.01.2026
 valabilitate: 19.01.2031

ANRE BUCUREȘTI
PANZEL ROBERT
 Instalator autorizat în gaze naturale
 gr. EGD Nr. 509203038/20.12.2025
 valabilitate: 19.12.2030

S.C. INSTGAZ S.R.L. CUI RO14158745 J2001000624267 LOC. BĂRDEȘTI, STR. BRADULUI, NR. 21		Beneficiar: DISTRIGAZ SUD REȚELE pentru D-nul Irita Liviu Costel		Proiect nr. 49 / 2026
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara:	Faza:
PROIECTAT	ing. Biro Barna		1:1000	DTAC
VERIFICAT	ing. Blag Th. Catalin		Data:	Planșa nr. 1
DESENAT	tehn. Profir Maria		20.02.26	PLAN DE SITUAȚIE