

Categoria de importanta a lucrarilor este „C”,
constructii de importanta normala.

NOTA

Se vor convoca reprezentanti
Companiei de Apa Oltenia SA la predarea
amplasamentului Pe str. Poligonului si Aleea
Acces exista retea de alimentare cu apa si retea
de canalizare dar netrasate pe plan. Se vor
respecta distantele de securitate la amplasarea
conductei gaze naturale fata de conducta
distributie apa potabila si fata de conducta canal
existente. Se vor proteja bransamentele de apa
potabila si racordurile canal intersectate de
treseul conductei gaze naturale proiectate.

NOTA

Daca distanta intre
conducta canalizare si
conducta racord este
mai mica de 20 cm,
racordul gaze se va
proteja in tub de
protectie din
PE100SDR26

NOTA


In zona de intersectie cu
eventualele linii electrice
subterane, conducta se va proteja cu
pat de caramida

NOTA-Se vor efectua probe de presiune
cu aer in conformitate cu „Norme tehnice
pentru proiectarea, executarea si
exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr.
89/2018 pentru regimul de medie
presiune, astfel :
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar
timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar
timp de 24 ore .

Gr : De 125 mm , PE100-SDR11
existenta

Gr: De 90 mm , PE100-SDR11
L= 63,00 m , proiectata

g : De 32 mm , PE100-SDR11
L = 5,00 m , proiectat



- GR — Conducta gaze naturale RP , PE100-SDR11 , De 125 mm , existenta
- Gr — Conducta gaze naturale RP , PE100-SDR11 , De 90 mm , L=63,00 m , proiectata
- g — Racord gaze naturale RP , PE100-SDR11 , Dn 32 mm , proiectat , L = 5,00 m
- PRM Post reglare-masurare proiectat
- Rasufloatari carosabil
- Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
- Limita proprietate solicitant

NOTA :
- TOATE MATERIALELE FOLOSITE VOR RESPECTA
CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDITIILE
DE SECURITATE INDUSTRIALA SOLICITATE DE OSD

PROIECTANT (operator economic)
DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA
dir. ing. STEFAN IONUT (semnatura autorizata si stampila)
Inst. aut. proiectant: ing. STEFAN IONUT
inst. aut. ANRE, PGD nr. 212160314/2026

EXECUTANT (operator economic)
.....
Inst. aut. executant
inst. aut. ANRE, EGD nr.

DIVERSINST SRL CRAIOVA-J16/3102/92
Aut. PDSB nr.16064/09.12.2020

CRETOIU MARIAN OVIDIU
CRAIOVA , str. POLIGONULUI , nr. 134D ,
jud. DOLJ

G1

SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA	SCARA
SEF PROIECT	ing. Stefan Ionut		1:500
PROIECTANT	ing. Stefan Ionut		DATA
DESENAT	ing. Dobre Marian		2022

EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD GAZE NATURALE
PRESIUNE REDUSA CU POST DE REGLARE-MASURARE PR/PJ

Faza
DTAC
Pr. nr.
162/2022

PLAN DE SITUATIE