



20.12.2015 - 19.12.2020
EXECUTANT S.C. PRIMASERV S.R.L.
Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
Autoriz. nr.: 512151142 / 2015 Tip EGD

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de reducere presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 - Proba de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
3. Se monteaza rasfurlatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚA	REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA	
S.C. PRIMASERV S.R.L. CRAIOVA CUI RO17629570 ; J16/1148/2005 Autorizație PDSB nr. 18567 / 10.08.2018				Beneficiar:	ENGIE ROMANIA S.A. <i>pentru ASV MEDIA NET SRL</i>
				Amplasament:	Craiova, Aleea Târgului, nr. 1, bl. 2, jud. Dolj
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNĂTURA	Scara:	Titlu proiect:	
SEF PROIECT	Ing. RISTOIU MARIUS Aut. 212150251/2015, PGD		1:500	EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE	Faza: D.T.A.C
PROIECTAT	Ing. RISTOIU MARIUS Aut. 212150251/2015, PGD		Data: Octombrie 2020	Titlu planșă:	Planșa nr.
DESENAT	Dănuț Sterie			PLAN DE SITUAȚIE	G 2