

NOTA:
Daca se va intersecta cu linia electrica subterana, conducta se va proteja cu pat de caramida

NOTA: Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu STPEE-2018 pentru rețeaua de medie presiune, astfel:
1-proba de rezistență la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanșitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore

Categoria de importanta a lucrărilor este „C”, construcții de importanta normala



LEGENDA

- GR — Reta de gaze naturale redusa presiune din, PE100-SDR11, De 125 mm, existenta
 - Gr — Reta de gaze naturale redusa presiune din, PE100-SDR11, De 125 mm, Ltot=140,00 m, proiectata.
 - g — Racord gaze naturale redusa presiune, PE100-SDR11, Dn 63 mm, proiectat, L=4,00 m
 - — Limita proprietate solicitant
 - PR — Post reglare, proiectat
 - — Rasuflatoari carosabil
 - ▨ — Imobil pentru care se solicita lucrarea de gaze
 - A — punct cuplare
 - C ○ D — cap terminal
 - B — punct limita tronson
- A-C L=40,00ml
B-D L=100,00ml

Județul Dolj
Municipiul Craiova
Spre Neschimbare
300 din 2022
Arhitect șef.

NOTA:
Se vor convoca reprezentanti Companiei de Apa Oltenia SA la predarea amplasamentului. Pe str. Elena Teodorini exista rețeaua de alimentare cu apa și rețeaua de canalizare. Se vor respecta distanțele de securitate la amplasarea conductei gaze naturale fata de conducta distribuție apă potabilă și fata de conducta canal existente. Se vor proteja bransamentele de apă potabilă și racordurile canal intersectate de treseul conductei gaze naturale proiectate.

NOTA:
Daca distanta între conducta canalizare și conducta racord este mai mica de 20 cm, racordul gaze se va proteja în tub de protecție din PE100SDR26 Dn 90 mm



EXECUTANT (operator economic)		
director, ing. _____ (semnatura autorizata și stampila)		
Inst. aut. executant: _____		
Beneficiar: SUCPI BAK SRL CRAIOVA, str. ELENA TEODORINI, nr. 51, bl. C9, C10, C11, C12 jud. DOLJ		G1
Titlu proiect: EXTINDERE CONDUCTA SI RACORDURI GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA CU POSTURI DE REGLARE PR/PJ		Faza PAC
Titlu planșă: PLAN SITUATIE		Pt. nr. 412/2021