PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI
CORPUL 3 DE PROPRIETATE
Scara 1:500

Suprafața totală a imobilului (mp)	Adresa imobilului
450	Mun. Craiova (intravilan) Strada Cluj Napoca, Nr. 1, P (nr T34, P4 Cernele)
UAT	CRAIOVA



A. Date referitoare la teren:

Zona	Categoria de folosință	Suprafața (mp)	Suprafața de proiectare (mp)	Mențiuni
UB	C	450		
	Total	450		Teren neimprejmuit - Limite convenționale

INVENTAR DE COORDONATE

Punct	E (m)	N (m)
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Elaborator
SC CRAIGAD SRL

Data: august 2024

Verificator Expert Nume:

NOTĂ:
1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune ce ace în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
   - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră.
   - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră (V_{admis} = 0,002 l/h).
3. Se montează răsuflători în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

LEGENDA:

- G_{RP} — Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- g — Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- Limita incintei imobil loc. Craiova, str. Alba Iulia, nr. 15, jud. Dolj
- Imobil pentru care se execută racordul de gaze naturale

JUDEȚUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NECESITATE
Nr. 656

Ing. STERIE DANUȚ
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD
LEGITIMAȚIE NR.: 205230108

NĂSTASIE GABRIEL
ROMÂNIA
ANRE
V201240221

Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL
Inst. aut. ANRE: ing. Oltenu Manuel-Cristian
Autorizație nr. [illegible] din [illegible] 2020 tip EGD

Pr. nr.	542/2024
Faza:	D.T.A.C.
Pl. Nr.	G_02
Rv. 00	