


- Clasa de calitate a sudurilor este II;
- Controlul nedestructibil al sudurilor se va aplica in proportie de 25% din numarul total al sudurilor;
- Se va respecta tehnologia indicata in prezentul proiect, iar conductele mai mari de 63 mm vor fi instalate prin sudura cap la cap;
- Nu se vor aduce modificari prezentului proiect fara avizul proiectantului care va fi solicitat la tel./fax : 021/316.38.68;
- La efectuarea probei de presiune a conductei si bransamentelor trebuie anuntat "INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII".
- Proba de presiune si predarea de amplasament constituie FAZE DETERMINANTE.

VERIFICAT / EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA / NR. / DATA
S. C. I.R.I.G.C. IMPEX S.R.L. str. Afluentului, nr. 14, sect. 1, Bucuresti				Beneficiar: COLITA ILEANA Nr. proiect: 50104064/07.01.2021 Titlu proiect: Bransament gaze naturale R.P. PE 100 SDR 11 Dn 32mm - L=4.0m Adresa: Strada GARLESTI nr. 104N, mun. CRAIOVA, jud. DOLJ Titlu plansa:
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:500	Faza: D.T.A.C.
PROIECTAT	Inst. aut. PGD Varlan Gabriela	 IMPEX S.R.L. BUCURESTI 2021	PLAN DE SITUATIE	Plansa: 2
DESENAT	Varlan Gabriela			
VERIFICAT	Inst. aut. gr. PGD Ing. Radu Gabriel			