

LEGA

- Limita proprietate
- PTCZ 57 Craiova - existent
- LES 0,4kV - existent
- LEA 0,4kV - existenta
- Firida E - existenta
- LES 0,4kV - proiectata
- Firida tip E - proiectata
- Firida FDCP - proiectata
- FDCS 1T proiectata

LEA 0,4 KV PTCZ ITMA circ. 2
TYIR 70 + 3X70+1X16 mm²

$\Delta U = 4,76\%$
 $I_{scm} = 607A$
 $L = 340m$

ACVABY 4X50 mm² L=40 m

FDOP 12M

FDCS 1T

$\Delta U = 0,79\%$
 $I_{scm} = 1431A$
 $L = 340m$

ACVABY 4X240 mm² L=95 m

LEA 0,4 KV PTCZ ITMA circ. 2
TYIR 70 + 3X70+1X16 mm²

ACVABY 4X240 mm²
Circ. 5 Blocuri WIN IMPEX SRL

ACVABY 4X240 mm²
Circ. 7 Blocuri WIN IMPEX SRL

PTCZ 57 Craiova 20/0,4 KV 630 KVA

ACVABY 4X185 mm² L=75 m

ACVABY 4X185 mm² L=30 m

Ministerul Național de Reglementare
în domeniul Energiei

PETOIU TITIU-MARIUS
CNP: 1730909163192

Verificator de proiecte
în instalații electrice

Proiectat în conformitate cu STAS 1139/2000

$\Delta U = 0,87\%$
 $I_{scm} = 2366A$
 $L = 275m$

$\Delta U = 4,67\%$
 $I_{scm} = 726A$
 $L = 340m$

$\Delta U = 3,02\%$
 $I_{scm} = 1168A$
 $L = 215m$



VERIFICATOR	NUME	SEMNTURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
PROIECTANT	ING. BADEANU ELIANA			
VERIFICAT	ING. BADEANU RADU			
PREZENTAT	ING. BADEANU RADU			
PROIECTAT	ING. BADEANU RADU			
PROIECTANT	ING. BADEANU RADU			
VERIFICATOR	NUME	SEMNTURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
PROIECTANT	ING. BADEANU ELIANA			
VERIFICAT	ING. BADEANU RADU			
PREZENTAT	ING. BADEANU RADU			
PROIECTAT	ING. BADEANU RADU			
PROIECTANT	ING. BADEANU RADU			
VERIFICATOR	NUME	SEMNTURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
PROIECTANT	ING. BADEANU ELIANA			
VERIFICAT	ING. BADEANU RADU			
PREZENTAT	ING. BADEANU RADU			
PROIECTAT	ING. BADEANU RADU			
PROIECTANT	ING. BADEANU RADU			

Beneficiar:
DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

Titlu proiect: Alimentare cu energie electrica LOCUINTE
COLECTIVE" situat in localitatea CRAIOVA, strada
CIMPILA ISLAZ, nr.48, judetul Dolj, BANICA SILVIU
COSTINEL I.I.

Scara
1:1000

Data
2024

Titlu plansa:
Plan de situatie - situatia proiectata

Proiect nr.
56/2024

Faza
P.A.C.

Plansa
E-03