






- LEGENDA:
- G_R — Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
 - G_P — Conducta distributie gaze naturale PR proiectata, montata ingropat
 - E — Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
 - $\square$ — Limita incinta imobil Craiova, str. Constantin Gherghina, nr. 96, jud. Dolj
 - $\square$ — Imobil pentru care se executa extinderea de conducta gaze naturale



EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
 Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
 Autoriz. nr.: 509203072/2020 Tip EGD



NOTA:

- Construcatorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
- Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora.
 - Proba de etansitate la presiune de 1.4 bar, timp de 15 min.
- Se monteaza rasufletori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.
- Cuplarea conductei noi proiectata in conducta existenta se va face numai de catre DGSR.

Legitimatie nr. 509201190
 Perioada de valabilitate
 20.12.2020 - 19.12.2025

NOTA: Construcatorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNAȚURA	CERINȚA	REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA	
S.C. PRIMASERV S.R.L. CRAIOVA CUI RO17629570 ; J16/1148/2005 Autorizatie PDSB nr. 18567 / 10.08.2018				Beneficiar: ENGIE ROMANIA S.A. pentru CIOACU PAULA NADIA	Proiect nr. 1984
				Amplasament: Craiova, str. Constantin Gherghina, nr. 96, jud. Dolj	
				Titlu proiect: EXTINDERE REȚEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE	Faza: D.T.A.C.
				Titlu planșă: PLAN DE SITUATIE	Planșă nr. G 1
CIFICAȚIE	NUME	SEMNAȚURA	Scara:		
PROIECT	Ing. Ristoiu Marius-Gabriel Aut. 209201190/2020. PGD		1:500		
ECTAT	Ing. Ristoiu Marius-Gabriel Aut. 209201190/2020. PGD		Data: Octombrie 2020		
ENAT	Ing. Popa Eleodor Vasile				