



LEGENDA

- 1-C conductiv stradală RP PE100, SDR11, Dn 125 mm, proiectată
- 2-Feu de branșament LE, PE100-SDR11, Dn 125 mm x 63 mm, cu sistem de perforare, SR EN 1555-3-A1 :2011;
- SR EN 1555-1 :2011, S10PGAZ, 35mb-5bar
- 3-Racord gaze naturale PE100-SDR11, Dn 63 mm, L=7,50m, SR EN 1555-1 :2011 SR EN 1555-2 :2011
- 4-Manșon protector din PE, dn125mm, cu rol de tanziflucare,
- 5-Caput de bransament fara anod de protectie (treiser) 3, 2" x 63 mm, din teava de PEHD100-SDR 11 si teava de oțel calitatea 1.245 PSI 1 conform SR EN 1555-3 :2011; SR EN 1555-2, 2011.
- SR EN ISO 3183 :2013
- 6-Robinet de racord cu stera din alama O2", SR EN 331:2002, SR EN 331:2002/A1:2011
- 7-F iridă echipată cu buteie de 4 reglatoare de 25 Nm/h pentru un debit de 100 Nmeh tip S750-BR25-04-01-E, cod SAP 8500027
- R-Regulator gaze Q25Nmeh
- 8-Male PE100-SDR11 Dn63, conform SR EN 1555-3-A1 :2011; SR EN 1555-1 :2011
- PR - Post reglare-masurare (Q100-S750) pe suport metalic

str. STIINTEI

str. STIINTEI



NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu in conformitate cu Normele tehnice de proiectare, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobat prin Ordinul nr. 89/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice de proiectare, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, astfel incat sa se asigure siguranta si fiabilitatea. Categoria de importanta a lucrărilor este „C”, lucrările de importanta mare.

|  |  |
|--|--|
| PROIECTANT (operator economy)<br>DIVERSINST SRL CRAIOVA<br>Inst. aut. proiectant: ing. STEFAN IONUT<br>inst. aut. ANRE, PGD nr. 212160314/2016 | EXECUTANT (operator economy)<br>.....<br>Inst. aut. executant<br>inst. aut. ANRE, EGD nr. .... |
| DIVERSINST SRL CRAIOVA-J16/3102/92<br>Aut. PSDB nr. 16064/09.12.2020   | str. STIINTEI, nr. 4, bloc nr. CRAIOVA, Jud. DOLJ  |
| SPECIFICATIE   | RACORD GAZE NATURALE   |
| NUME   | PR. nr. 372021   |
| ing. Stefan Ionut  | Faza   |
| ing. Stefan Ionut  | PAC  |
| ing. Dobres Marian   | PLAN SITUATIE, SCHEMA IZOMETRICA   |
| DATA   |  |
| 2021   |  |

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
VIZAT SPRE NESCIMBARE  
Analiza la autoritatea de construire  
Nr. 555  
din 2020  
Arhitect: ing. ...  
Categorie de importanta  
a lucrărilor este „C”,  
lucrările de importanta  
mare.