



NOTA:
In zona de intersectie cu eventualele
linii electrice subterane, conducta se
va proteja cu pat de caramida

NOTA:
Se vor convoca reprezentanti Companiei de
Apa Oltenia SA la predarea amplasamentului. Pe str.
B-DUL Dacia incita blocuri exista retea de alimentare
cu apa si retea de canalizare dar netrasate pe plan
CAO. Se vor respecta distantele de securitate la
amplasarea conductei gaze naturale fata de conducta
distributie apa potabila si fata de conducta canal
existente. Se vor proteja bransamentele de apa potabila
si racordurile canal intersectate de treseul conductei
gaze naturale proiectate.

NOTA:
Daca distanta intre
eventualele conducte
canalizare/apa si
conducta gaze este mai
mica de 20 cm, conducta
gaze se va proteja in tub
de protectie din
PE100SDR26



LEGENDA

- GR — Retea gaze naturale din PE100-SDR11, De 63 mm, existenta
- Gr — Retea gaze naturale din PE100-SDR11, De 63 mm, Ltot=22,00 m, proiectata
- g — Racord gaze naturale PE100-SDR11, Dn 32 mm, proiectat, L=9,00 m
- — — Limita proprietate solicitant
- PR Post reglare, proiectat
- ⌋ Rasuflatori
- ▨ Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
- Ⓐ punct cuplare
- Ⓑ cap terminal
- A-B 22,00ml PE100SDR11 De 63mm

PROIECTANT (operator economic)
DEVON PROJECTS S.R.L. PLOIESTI
dir. ing. PHILIP NICOLAI PANTU (semn. autorizata si stampila)
Inst. aut. proiectant: ing. Mares Iuliana Madalina
inst. aut. ANRE, PGD nr. 205210001/2021-2026

EXECUTANT (operator economic)
DEVON PROJECTS S.R.L. PLOIESTI
dir. ing. PHILIP NICOLAI PANTU (semn. autorizata si stampila)
Inst. aut. executant: PHILIP NICOLAI PANTU
inst. aut. ANRE, grd. EGD nr. 505190021/2019-2024

BOGDAN ILEANA LAVINIA,
CRAIOVA, bulevardul DACIA, nr. 57A, bl.S3, sc.2,
jud. Dolj

EXTINDERE RETEA SI RACORD GAZE NATURALE
CU POST DE REGLARE-MASURARE

PLAN DE SITUATIE

G1

Faza:
DTAC

Pr. nr.
209/2023