

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI:
"C" - CONSTRUCTII DE IMPORTANTA NORMALA.



Nota:
Probele de presiune se fac in regim de MEDIE
presiune, astfel:
1. proba de rezistenta - la presiune de 9 bar timp de
1 ora;
2. proba de etanseitate - la presiune de 6 bar timp
de 24 ore.

L=7,00m

STR. FAGARAS

GAZ

P C

GAZ

PIETRIS

GAZ

1

GAZ

Str. FAGARAS

1

GAZ

1

GAZ

PRM

Nr. 41 A

PIETRIS

C T

1. Conducta distributie gaze naturale propusa, presiune redusa
PE100, SDR11, Dn90mm, L=38m
2. Conducta distributie gaze naturale existenta, presiune redusa, PE100, sdr11, Dn90mm
3. P C Punct de cuplare
4. C T Cap trminal
5. Conducta din PE 100 SDR 11, Dn 63 mm, L=5 m
- 6.

CAPATANĂ GABRIEL
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGD
LEGITIMATIE NR. 509201094
PERIOADA DE VALABILITATE
18.11.2020 - 17.11.2025

Primăria Municipiului Craiova
VIZAT SPRE NESCIMBARE
Nr. 130500138 din 20.11.2020
Arhitect Sef

Proiectant autorizat ANRE PD
S.C. INSTALILIAS S.R.L.
J28/741/2005/18017995341
Slatina, str. Silozului, nr. 1.

Specificatie	Num
SEF PROIECT	ing. Capatană
DESENAT	ing. Capatană
PROIECTANT	ing. Dinu Ma