

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu
 "Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea
 sistemelor de alimentare cu gaze naturale", aprobate prin Ordin nr.
 89/2018 pentru regimul de medie presiune astfel:
 1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
 2-proba de etanșitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore.

Categoria de importanta a lucrarilor este „C”,
 constructii de importanta normala.

NOTA:

Se vor convoca reprezentanti
 Companiei de Apa Oltenia SA la predarea
 amplasamentului. Pe str. Cosuna exista retea
 de alimentare cu apa si retea de canalizare dar
 netrasate pe plan CAO. Se vor respecta
 distantele de securitate la amplasarea
 conductei gaze naturale fata de conducta
 distributie apa potabila si fata de conducta
 canal existente. Se vor proteja bransamentele
 de apa potabila si racordurile canal intersectate
 de treseul conductei gaze naturale proiectate.

NOTA

Daca distanta intre
 eventualele conducte
 canalizare/apa si
 conducta gaze este mai
 mica de 20 cm, conducta
 gaze se va proteja in tub
 de protectie din
 PE100SDR26 Dn 225
 mm

NOTA

In zona de intersectie cu
 eventualele linii electrice
 subterane, conducta se va proteja cu
 pat de caramida



LEGENDA

- GR — Retea gaze naturale din PE100-SDR11,
De 125 mm, existenta
- Gr — Retea gaze naturale din PE100-SDR11,
De 125 mm, Ltot=51,00 m, proiectata.
- g — Racord gaze naturale PE100-SDR11,
Dn 32 mm, proiectat, L = 9,00 m
- — — — — Limita proprietate solicitant
- PRM Post reglare-masurare, proiectat
- ⌋ Rasuflatoari
- ▨ Imobil pentru care
se executa lucrarea de gaze
- Ⓐ punct cuplare
- Ⓑ cap terminal
- A-B 51,00m PE100SDR11 De125mm

g : De 32 mm
 PE100-SDR11
 L = 9,00 m
 propus

PROIECTANT (operator economic)
 DEVON PROJECTS S.R.L. PLOIESTI
 dir. ing. PHILIP NICOLAI PANTU (semn. autorizata si stampila)
 Inst. aut. proiectant.: ing. Mares Iuliana Madalina
 inst. aut. ANRE, PGD nr. 2052/10004/2020-2026

EXECUTANT (operator economic)
 DEVON PROJECTS S.R.L. PLOIESTI
 dir. ing. PHILIP NICOLAI PANTU (semn. autorizata si stampila)
 Inst. aut. executant: PHILIP NICOLAI PANTU
 inst. aut. ANRE, grd. EGD nr. 505190021/2019-2024

DEVON PROJECTS S.R.L.
 Aut. PDSB nr. 19206/05.03.2020-04.03.2025

MISU MARIN,
 CRAIOVA, str. COSUNA, nr. 67,
 jud. Dolj

G1

SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA	SCARA
SEF PROIECT	ing. Mares Iuliana M		1:500
PROIECTANT	ing. Mares Iuliana M		DATA
DESENAT	ing. Mares Iuliana M		2022

EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD GAZE NATURALE
 CU POST DE REGLARE-MASURARE

Faza:
 DTAC

PLAN DE SITUATIE

Pr. nr.
 199/2022

JUDETUL DOLJ
 PRIMARIA-MUNICIPIULUI CRAIOVA
 VIZAT SPRE NESCHIMBARE
 NR. 3
 Anexa la autorizatia de construire
 Nr. 225 din 20.23

JA