



JUDETUL DOLJ
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 VIZAT SPRE NESCHIMBARE
 NR. 6
 Anexa la autorizația de construire
 Nr. 600 din 20.03.23
 Arhitect se



LEENDA:
 G_R — Conducta distributie gaze naturale PR propusa, montata ingropat
 g — Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
 ● — Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
 — Limita incinta imobil Craiova, str. Dobrogea, nr. 281, jud. Dolj
 Z — Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

EXECUTANT: S.C. KOFALM S.R.L.
 Inst. aut.: Ing. MUHU ȘTEFAN
 Autoriz. nr.: 509201634/17.11.2025 Tip EGD

A:
 Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru
 starea "NTPEE-2018"
 e vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru
 ul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
 : monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de proiectie.

Ing. NICOLAE FLORIN
 INST. AUT. ANRE - G.N.
 TIP AUT.: PGD

MUHU ȘTEFAN
 CNP: 1630405181147
 INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
 TIP: EGIU
 LEGITIMATIE NR. 409201947 DATA: 17.11.2025
 TIP: EGD
 LEGITIMATIE NR. 509201634 DATA: 17.11.2025

Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚA

Proiect
 nr.
 1
 Faza:
 D.T.A.C.
 Planșa nr.
 G 1