


NOTA
TOATE MATERIALILE FOLOSITE VOR RESPECTA
CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDITIILE
DE SECURITATE INDUSTRIALA SOLICITATE DE OSD

NOTA
Daca distanta intre conducta
canalizare si conducta racord
este mai mica de 20 cm,
racordul gaze se va proteja in
tub de protectie din
PE100SDR26


NOTA
In zona de intersectie cu
eventualele linii electrice
subterane conducta se va proteja cu
pat de caramida

NOTA-Se vor efectua probe de presiune
cu aer in conformitate cu „Norme tehnice
pentru proiectarea, executarea si
exploatarea sistemelor de alimentare cu
gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr.
89/2018 pentru regimul de medie
presiune, astfel:
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar
timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar
timp de 24 ore.

NOTA
Se vor convoca reprezentanti
Companiei de Apa Oltenia SA la predarea
amplasamentului. Pe str. NOUA exista retea de
alimentare cu apa si retea de canalizare dar
netrasate pe plan. Se vor respecta distantele de
securitate la amplasarea conductei gaze naturale
fata de conducta distributie apa potabila si fata de
conducta canal existente. Se vor proteja
bransamentele de apa potabila si racordurile
canal intersectate de treseul conductei gaze
naturale proiectate.



— GM — Conducta gaze naturale MP, PE100-SDR11, De 90 mm, existenta
— Gm — Conducta gaze naturale MP, PE100-SDR11, De 90 mm, L=18,00 m, proiectata
— gm — Racord gaze naturale MP, PE100-SDR11, Dn 32 mm, proiectat, L = 5,00 m



Post reglare-masurare proiectat

Rasufletori carosabili

Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze

Limita proprietate solicitant

Categoria de importanta a lucrarilor este „C”,
constructii de importanta normala.

PROIECTANT (operator economic)
DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA
dir. ing. STEFAN IONUT (semnatura autorizata si stampila)
Inst. aut. proiectant: ing. STEFAN IONUT
inst. aut. ANRE, PGD nr. 212160314/2026

EXECUTANT (operator economic)
.....
Inst. aut. executant:
inst. aut. ANRE, EGD nr.

DIVERSINST SRL CRAIOVA-J16/3102/92
Aut. PDSB nr.16064/09.12.2020

PESEA MITITA
CRAIOVA, str. NOUA, nr. 77,
jud. DOLJ

G1

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA	EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE CU POST DE REGLARE PM/PJ	Faza DTAC
SEF PROIECT	ing. Stefan Ionut		1:500		
PROIECTANT	ing. Stefan Ionut		DATA 2022	PLAN DE SITUATIE	Pr. nr. 178/2022
DESENAT	ing. Dobre Marian				