

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI:
"C" - CONSTRUCTII DE IMPORTANTA NORMALA

Nota:
Problele de presiune se fac in regim de MEDIE
presiune, astfel:
1. proba de rezistenta - la presiune de 9 bar timp de
1 ora;
2. proba de etanseitate - la presiune de 6 bar timp
de 24 ore.



VERIFICATOR PROIECTE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT ȘI PE NEȘCHIMBARE
Nr. 1239 din 20.12.2022

CĂPĂȚÂNĂ GABRIEL
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGD
LEGITIMAȚIE NR. 509201094
PERIOADA DE VALABILITATE
18.11.2020 - 17.11.2025

1. Conducta distributie gaze naturale propusa, presiune **reduca**
PE100, SDR11, Dn90mm, L=36,00m
2. Conducta distributie gaze naturale existenta, presiune
reduca, PE100, sdr11, Dn90mm
3. P C Punct de cuplare MUFA electrofuziune
PE100, sdr11, Dn90mm
4. C T Cap trminal dop sudabil PE100, SDR11, Dn90mm
5. Racord proiectat din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, L=7,00 m
6. P R M Post reglare masurare propus 10,0 mc/h
Rasufatoare cu capac

Proiectant autorizat ANRE: PDSB, nr. 16056 S.C. INSTAL ILIAS S.R.L. 328/741/2005 ; RO17995341 Slatina, str. Silozului, nr. 1.				BENEFICIAR: SC ENGIE ROMANIA SA ,BUCURESTI ; ABONAT: COSBAN CLAUDIU		Proiect PD
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara	Titlu proiect: Extindere conducta si Racord gaze , str. ANA ASLAN Nr. 7 - Loc. CRAIOVA , JUD. DOLJ		Faza: P.T.
SEF PROIECT	ing. Capatana G			PLAN DE SITUATIE		Plansa nr. G2
DESENAT	ing. Capatana G					
PROIECTANT	ing. Dinu Marian		Data: 07/2022			