



Nr. 16

LEGENDA

- GAZE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE REDUSA PRESIUNE PROIECTATA PE 100, SDR 11, Dn 90 mm, L= 45,0 m
- GAZE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE REDUSA PRESIUNE EXISTENTA PE 100, SDR 11, Dn 90 mm
- RESIP RACORD DE GAZE NATURALE PE 100, sdr 11 Dn 32 mm L= 7,00m PROIECTAT REDUSA PRESIUNE
- PC PUNCT DE CUPLARE
- CT CAP TERMINAL
- RESIP RESEA ELECTRICA SUBTERANA ILLUMINAT PUBLIC

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI
"C" - CONSTRUCTII DE IMPORTANTA NORMALA

Nota:
Probele de presiune se fac in regim de **MEDIE** presiune, astfel:
1. proba de rezistenta - la presiune de 9 bar timp de 1 ora;
2. proba de elanșitate - la presiune de 6 bar timp de 24 ore.

Proiectant autorizat ANRE: PDSB nr. 16056
S.C. INSTAL ILIAS S.R.L.
J28/741/2005 ; RO17995341
Slașina, str. Silozului, nr. 1,

BENEFICIAR:
SC ENGIE ROMANIA SA, BUCURESTI;
ABONAT: PANTELIMON GEORGE SORIN
Str. 8 MARTIE, NR. 16,

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara
SEF PROIECT	Ing. Capatana G		
DESENAT	Ing. Capatana G		
PROIECTANT	Ing. Dinu Marian		

Titlu proiect:
Extindere conducta distributie si Racord gaze
Loc. GRAIOVA, JUD. DOLJ

Data:
07/2022

PLAN SITUATIE

Proiect
PD

Faza:
P.T.

Plansa r
G2

