





LEGENDA:

- G_R — Conductă distribuție gaze naturale PR propusă, montată îngropat
- G — Branșament gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- Post de reglare-măsurare proiectat, amplasat în firidă agrementată la limita de proprietate
- Limita incinta imobil: Craiova, str. Poligonului, nr. 101U, jud. Dolj
- Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.

EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
Autoriz. nr.: 512151142 / 2015 Tip EGD

Ing. RISTOIU MARIUS-GABRIEL
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
Tip PGD
Legitimatie nr. 430251
Perioada de valabilitate 20.12.2015 - 19.12.2020

Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
Tip EGD
Legitimatie nr. 512151142
Perioada de valabilitate 20.12.2015 - 19.12.2020

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA			
VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚA
			Beneficiar: ENGIE ROMANIA S.A. pentru CHIRU ANGELA
			Amplasament: Craiova, str. Poligonului, nr. 101U, jud. Dolj
			Titlu proiect: BRANȘAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE ȘI POST DE REGLARE PM/PJ
			Titlu planșă: PLAN DE SITUAȚIE
PROIECTAT	Ing. RISTOIU Marius-Gabriel Aut. 212150251 2015, PGD		Data: Octombrie 2020
DESENAT	Dănuț Sterie		