





LEGENDA:

- G_R — Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- G_R — Conducta distributie gaze naturale PR proiectata, montata ingropat
- G — Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- v — Limita incinta imobil Craiova, str. T20, T10, P740/2, jud. Dolj
- Imobil pentru care se executa extinderea de conducta gaze naturale

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2008"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2008 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 - Proba de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.
4. Cuplarea conductei nou proiectata in conducta existenta se va face numai de catre DGSR.

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"



EXECUTANT: S.C. KOFALM S.R.L.
Inst. aut.: Ing. MUHU STEFAN
Autoriz. nr.: 509201634/2025 Tip EGD



VERIFICATOR EXPERT		TIP AUT.: PCD		LEGITIMATIE NR. 12/60313	
S.C. KOFALM S.R.L. CRAIOVA		CUI RO30670681 ; J16/1498/2012		REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA	
Autorizatie PDSB nr. 18879 / 28.05.2024		str. Imparatul Traian, nr. 166		Beneficiar: ENGIE ROMANIA S.A.	
Tel/Fax: 0733051059 E-mail: office@kofalm.ro		str. Imparatul Traian, nr. 166		pentru TENOVICI MARIANA-ANCA	
Ing. NICA FLORIN		Ing. NICA FLORIN		Amplasament: Craiova, str. T20, T10, P740/2, jud. Dolj	
SPECIFICATIE		INST. AUT. ANRE G.N.		Titlu proiect:	
SEF PROIECT		Nume		BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PM/PJ	
PROIECTAT		Ing. Nica Florin		Faza: D.T.A.C.	
		Data:		Titlu planșă:	