

JUDEȚUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
NR. 3
Anexa la autorizația de construire / desființare
Nr. 357 din 20..
Arhitect șef,

CONSTANTINESCU PETRE ADRIAN
ROMANIA ANRE
NR. V140900131
VGO
A.B.C.D.E.F
INGINER
VERIFICATOR PROIECTE

A. Date referitoare la teren

	Categoria de folosinta	Suprafata [mp]	Mentiuni
1	CC	471	Teren imprejmuit cu gard de beton si poarta metalica
Total		471	

B. Date referitoare la constructii

Cod	Destinatia	Suprafata construita la sol [mp]	Mentiuni
C1	CL	155	Locuinta Parter, regim inaltime P, anul construirii 2021, Sc desf = 150mp
Total		155	

Suprafata totala masurata a imobilului =471mp
Suprafata din act = mp

Parcela (1Cc)

Nr Pct.	Coordonate pct de contur N [m]	E [m]	Lungime laturi D(j+1)
671	312320.054	402680.210	11.25
729	312329.565	402686.234	0.89
768	312330.053	402686.834	28.03
769	312314.827	402710.844	0.77
729	312314.170	402710.433	4.00
730	312310.209	402707.889	15.80
731	312297.609	402698.541	1.72
674	312298.063	402697.309	22.84
672	312318.002	402682.087	4.43
S(1Cc)=471mp P=90.88m			

LEGENDA
GR — Conducta distributie gaze naturale PR existenta montata ingropat
g — Racord gaze naturale PR proiectat
Post de reglare masurare proiectat
Limita imobilului la limita de proprietate
Limita imobilului Craiova, Str. Siretului
Imobil la care se executa instalatia de

NOTA:
1. Constructorul, în timpul executiei va lua toate masurile ... pentru respectarea NTPEE-2018
2. Se vor efectua probele pacului cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de redusa presiune astfel:
- Proba de rezistenta la presiunea de 9 bar timp de 1 ora
- Proba de etanseitate la presiunea de 6 bar timp de 1 ore
3. Se masoara rasuflatorii, in dreptul unitatilor de reglare la capatul tuburilor de la ...
NOTA: Constructorul, pe ... care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

Executant: SIMION ADRIAN
CATEGORIA III B, C, SERIA DJ, NR. 201
Data: 02/03/2026

Scanat cu CamScanner

VERIFICATOR EXPERT	INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE NUME, TIP PGD, NR. AUTORIZATIE, NR. 21216076	CERINTA	REFERAT EXPERTIZĂ NR./DATA
S.C. KOFALM INSTAL S.R.L. CRAIOVA CUI RO47370735 ; J16/3517/2022 Autorizatie PDSB nr. 22952 str. Imparatul Traian, nr. 166 Tel/Fax: 0733051059 E-mail: office@kofalm.ro		Beneficiar: DISTRIGAZ SUD RETELE SRL pentru GIURA FLORIN MUGUREL Amplasament: Craiova, Str. Siretului, nr. 33C, jud. Dolj	Proiect nr. 16
		Titlu proiect: RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PR/PJ	Faza: D.T.A.C.
SPECIFICATIE / NUME / SEMNĂTURA	Scara: 1:500	Titlu planșă: PLAN DE SITUATIE -	Planșa nr. G1
SEF PROIECT: Ing. Tudoache Lucian, Aut. 21216076 2026 PGD	Data: 2025		
PROIECTAT: Ing. Tudoache Lucian, Aut. 21216076 2026 PGD			
DESENAT: Ing. Tudoache Lucian, Aut. 21216076 2026 PGD			

81