



VERIF. MLPAT		REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	A 4
VERIFICATOR EXPERT		BENEFICIAR: JIFCU ALEXANDRU, CRAIOVA str. MIHAIL STRAJAN, nr.8, bl. 15, sc. 1, etaj IV, apart. 19	PROIECT NR. 075/2022 FAZA P.A.C.
SPECIFICATIE	S.C. "CMV QUALITY INSTAL" SRL, CRAIOVA J16/1325/2011, CUI RO28881636	PROIECT: INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE SEPARARE CASA SCĂRII + PROIECT TITULAR COLOANA	PLANSĂ NR. 00
SEF PROIECT:	ing. Tănăsie Liviu - Mircea	SCARA 1:500	
PROIECTAT:	ing. Tănăsie Liviu - Mircea	DATA: MAR. 2022	
DESENAT:	ing. Tănăsie Liviu - Mircea		

Conductă distribuție g-n. exist.
 Conductă branșament PEO63 / OL Ø 2" g-n. existentă
 Cond. inst. utilizare gaze naturale - separare
 Cond. inst. utilizare gaze naturale - consum comun
 Post de reglare-separare consum, aferent bl. 15, sc. 1, format din regulator pr/pj - RTG 25 și contor G4 pentru consum comun
 Amplasament studiat

* sudarea țevilor de gaze și găurirea plăfoanelor din scara blocului se face astfel încât să nu afecteze instalațiile de telecomunicații și electrice existente. constructorul va proteja mecanic instalațiile de telecomunicații și electrice existente.

- Gr - sudarea țevilor de gaze și găurirea plăfoanelor din scara blocului se face astfel încât să nu afecteze instalațiile de telecomunicații și electrice existente. constructorul va proteja mecanic instalațiile de telecomunicații și electrice existente.
- g - conductă distribuție gaze
- — — — — conductă branșament gaze
- — — — — — post de reglare-separare consum
- — — — — — amplasament studiat

VALERIU DAN
 M.D. 14
 NR. 19185
 Ing. C. D. S.
 VERIFICATOR PROIECTE

MIHAIL STRAJAN
 QUALITY
 S.C. CMV
 INSTAL
 S.C. CMV QUALITY INSTAL

Ing. TĂNASIE LIVIU MIRCEA
 INSTALATOR AUTORIZAT
 GAZE NATURALE TIP PGHU
 Licența nr. 112160159/20.12.2021

150

136

134

132

BI.16
10

BI.14
2

BI.15
8

1

3

3

5

7

9

4

6

680

22

JUDETUL DO

Artifici