



# PLAN DE SITUATIE

## Scara 1:500



**VARLAN GABRIELA FLORENTINA**  
**Proiectant:**  
 INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE  
 Ing. Varlan Gabriela Florentina  
 TIP: PGD  
 LEGITIMATIE NR: 201200209  
 PERIOADA DE VALABILITATE:  
 03.01.2020 - 02.01.2025

**CIOCANESCU PETRE**  
**Executant:**  
 INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE  
 Ing. Ciocanescu Petre  
 TIP: EGD  
 LEGITIMATIE NR: 509201238  
 PERIOADA DE VALABILITATE:  
 18.11.2020 - 17.11.2025

a bransamentului cu traseele altor instalatii subterane, se vor monta tuburi de protectie (daca distanta dintre acestea este 200mm). La intersectia cu cablurile electrice se va monta pat de caramizi. samentului respecta prevederile Art. 81 (1) din N.T.P.E.E./2018.

### EGENDA:

- Conducta gaze naturale existenta R.P.
- Bransament gaze naturale nou proiectat R.P.
- Post de reglare - masurare nou proiectat

### \*NOTA TEHNICA

In executarea lucrarilor se va respecta normativul NTP.EE-2018;  
 Verificarea calitatii executiei lucrarilor se face conform normativ C-56;  
 Categoria de importanta a lucrarii este "C"

importanta a lucrarii este "C" constructii de importanta normala  
 reprinderile ce detin retele subterane nu indica in avize cotele pe  
 orizontala, retelele au fost trasate pe plan, orientativ  
 a lua urmatoarele masuri:  
 inceperea lucrarilor se vor efectua sondaje pentru depistarea retelelor  
 ente;  
 se vor executa manual, cu atentie pentru evitarea deteriorarii retelelor  
 ente in zona traseului conductei proiectate;  
 asistenta tehnica din partea detinatorilor de retele subterane conform  
 isotesc prezentul proiect;

- Clasa de calitate a sudurilor este II;
- Controlul nedestructibil al sudurilor se va aplica in proportie de 25% din numarul total al sudurilor;
- Se va respecta tehnologia indicata in prezentul proiect, iar conductele mai mari de 63 mm vor fi instalate prin sudura cap la cap;
- Nu se vor aduce modificari prezentului proiect fara avizul proiectantului care va fi solicitat la tel./fax : 021/316.38.68;
- La efectuarea probei de presiune a conductei si bransamentelor trebuie anuntat "INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII".
- \* Proba de presiune si predarea de amplasament constituie FAZE DETERMINANTE

| VERIFICAT / EXPERT | NUME | SEMNATURA | REFERAT / EXPERTIZA / NR. / DATA                                               |
|--------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                    |      |           | Beneficiar: GRIGORE ION                                                        |
|                    |      |           | Nr. proiect: 50145048/14.01.2022                                               |
|                    |      |           | Titlu proiect:<br>Bransament gaze naturale R.P. PE 100 SDR 11 Dn 32mm - L=8,5m |
|                    |      |           | Faza:<br>D.T.A.C.                                                              |
|                    |      |           | Adresa:<br>Strada Garlești nr. 106G, mun. Craiova, jud. Dolj                   |
|                    |      |           | Titlu planșă:                                                                  |
|                    |      |           | Plansa:                                                                        |

**S. C. I.R.I.G.C.**  
**IMPEX S. R. L.**

str. Afluentului, nr. 14, sect. 1, Bucuresti

VERIFICATIE  
 NUME  
 SEMNATURA  
 Scara:  
 1:500