

Conductă distribuție P.R. existentă
 montată îngropat pe str. Infanteriei, în
 carosabil (pietris)



PRM proiectat
 Regulator de presiune gaze nat.
 PM-PJ (25mbar) Ø= 10mC/Nh
 Racord gaze nat. P.R. proiectat
 PE100 SDR11 Dn32mm
 l = 4.0m
 Carosabil (pietris)
 lățime 11.0m

8/3 Cc=583mp

8/4 Cc=584mp

10 Cc=2177mp

COMAN GABRIELA

NOTA

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor elibera probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 Probe de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră.
 Probe de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{\text{racord}} = 0.0021m^3$)
3. Se monitorizează echilibrul în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
4. Operațiunile de perforare a conductelor de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

Categoria de importanta a lucrărilor este „C” - importanta normala.

LEGENDA:

- Cc — Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- P — Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- L — Linia incinta mobililor. Craiova, str. Infanteriei, nr. 59, jud. Dolj
- Inutil pentru care se executa racordul de gaze naturale

Data: Noiembrie 2005

