



JUDETUL DOLJ  
 PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
 VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
 NR. 3  
 Anexa la autorizatia de construire  
 Nr. 443 destinata  
 din 28  
 Architect sef. 1.00

Racord GN proiectat redusa presiune,  
 montat ingropat din  
 PE 100 sdr11, Dn 32mm L=2,3 ml

Retea G n. redusa presiune existenta  
 PE 100 sdr11, Dn 90 mm

- LEGENDA**
- GAS — Conducta distributie gaze naturale presiune redusa PE100 sdr11, Dn 90 mm existenta
  - ● ● ● ● Racord redusa presiune proiectat PE100 SDR11, Dn 32mm L=2,3ml
  - ⊙ PRMP Post de reglare propus, regulator Q=10mc/h, contor tip G4
  - — — — — Limita de proprietate
  - ⌘ Rasuflatoare cu capac

NASTASIE GABRIEL  
 ROMANIA  
 V201200221  
 A.B.C.D.E.F.G  
 VERIFICATOR PROIECTE

SOCIETATEA COMERCIALA  
 INSTAL ILLIAS  
 S.R.L.  
 SIATINA Jud. DOLJ

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR/DATA	Proiect nr.
	CAPALINA GABRIEL		ANRE: PDSB, nr. 25098	Beneficiar: SC DISTRIGAZ SUD RELE SRL Proiectat si executat: S.C. INSTAL ILLIAS S.R.L. Abonat: SAJEN CATALIN IONUT STR. TISMANA NR 27E Loc. CRAIOVA, jud. DOLJ	
				Titlu proiect: Racord gaze naturale redusa presiune	Faza: PTH
				Tip: Regle presiune redusa	
				PERIODA DE VALABILITATE: 19.11.2025 - 18.11.2030	Planşa nr. G2
Sef proiect	Ing. Marina Capalina				
Proiectat	Ing. Capalina Gabriel				
Desenat	Ing. Capalina Gabriel				

PERIODA DE VALABILITATE:  
 19.11.2025 - 18.11.2030

MARIN LVIU  
 VERIFICATOR AUTORIZAT  
 PERIODA DE VALABILITATE  
 NR. 5111/001  
 28.11.2027

PLAN DE SITUATIE